

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 110, лит. 3	Договор:	35629.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 110, лит. 3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	118231
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208262	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,318	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,132		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,06		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 95,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 24	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025																						
24.06.2025																						
25.06.2025																						
26.06.2025																						
27.06.2025																						
28.06.2025																						
29.06.2025																						
30.06.2025																						
01.07.2025																						
02.07.2025																						
03.07.2025	24,00																					0,00
04.07.2025	24,00																					0,00
05.07.2025	24,00																					0,00
06.07.2025	24,00																					0,00
07.07.2025	24,00																					0,00
08.07.2025	24,00																					0,00
09.07.2025	24,00																					0,00
10.07.2025	24,00																					0,00
11.07.2025	24,00																					0,00
12.07.2025	24,00																					0,00
13.07.2025	24,00																					0,00
14.07.2025	24,00																					0,00
15.07.2025	24,00																					0,00
16.07.2025	24,00																					0,00
17.07.2025																						
18.07.2025																						
19.07.2025																						
20.07.2025																						
21.07.2025																						
22.07.2025																						
Среднее	24,00																					0,00
Итого	336,00																					0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 7,85 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 159,52 м.куб.

384 час 10,56 Гкал
384 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2.71 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: efced5fd-5f9b-4e47-a95d-2fe0a6ac743

26.07.25 16:06 (MSK) Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

28.07.25 15:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D