

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В				Договор:	38013.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий				
Адрес:	Седова ул, д. 76, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132585				
Обслуживающая организация:					Телефон:															
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	149/70				
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025				Режим (схема):										
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208187				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:					Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-B1	0,1 45				КТСП-Н										
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-40-B1	0,1 45				КТСП-Н										
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-B1	0,067 30				ТСП-Н										
Циркуляционный ГВС (M4)																				
Подпиточный трубопровод (Vп)																				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,343				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2618									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,119									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,203				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 47,6				Gгвс.м=					

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025	24,00	*	91,93	78,54	13,39	69,50	69,31	0,19	6,80	4,90	10,79		10,79	11,02		11,02		69,31				0,75
24.06.2025	24,00	*	92,56	78,60	13,96	69,84	69,66	0,18	6,80	4,90	11,34		11,34	11,61		11,61		69,56				0,79
25.06.2025	19,00	*	73,48	62,47	11,01	69,08	68,87	0,21	6,80	4,90	9,36		9,36	9,55		9,55		69,11				0,65
26.06.2025	24,00	*	92,65	79,18	13,47	69,42	69,24	0,18	6,80	4,90	10,80		10,80	11,04		11,04		69,12				0,75
27.06.2025	24,00	*	92,00	78,96	13,04	69,48	69,30	0,18	6,80	4,90	10,50		10,50	10,71		10,71		69,21				0,73
28.06.2025	24,00	*	93,28	79,31	13,97	70,29	70,12	0,17	6,80	4,90	11,42		11,42	11,67		11,67		70,00				0,80
29.06.2025	24,00	*	93,00	79,14	13,86	70,15	69,96	0,19	6,80	4,90	11,26		11,26	11,52		11,52		69,95				0,79
30.06.2025	24,00	*	91,65	78,73	12,92	69,93	69,74	0,19	6,80	4,90	10,29		10,29	10,51		10,51		69,69				0,72
01.07.2025	24,00	*	92,86	78,22	14,64	69,63	69,44	0,19	6,80	4,90	12,05		12,05	12,31		12,31		69,38				0,84
02.07.2025	24,00	*	79,28	65,55	13,73	65,32	65,37	-0,05	6,80	4,90	11,62		11,62	11,84		11,84		63,60				0,74
03.07.2025	24,00	*	82,07	68,75	13,32	70,30	70,05	0,25	6,80	4,90	10,91		10,91	11,16		11,16		70,15				0,76
04.07.2025	24,00	*	80,74	68,89	11,85	71,05	70,84	0,21	6,80	4,90	9,61		9,61	9,83		9,83		70,59				0,68
05.07.2025	24,00	*	79,39	67,22	12,17	70,01	69,78	0,23	6,80	4,90	9,94		9,94	10,18		10,18		69,70				0,69
06.07.2025	24,00	*	79,18	66,36	12,82	69,03	68,82	0,21	6,80	4,90	10,72		10,72	10,93		10,93		68,64				0,74
07.07.2025	24,00	*	81,03	67,59	13,44	69,32	69,09	0,23	6,80	4,90	11,35		11,35	11,59		11,59		69,14				0,78
08.07.2025	24,00	*	80,84	68,32	12,52	70,05	69,82	0,23	6,80	4,90	10,40		10,40	10,65		10,65		69,81				0,72
09.07.2025	24,00	*	81,78	69,88	11,90	70,74	70,51	0,23	6,80	4,90	9,73		9,73	9,93		9,93		70,45				0,68
10.07.2025	24,00	*	80,54	67,21	13,33	69,56	69,34	0,22	6,80	4,90	11,18		11,18	11,42		11,42		69,24				0,78
11.07.2025	24,00	*	79,95	67,79	12,16	69,31	69,08	0,23	6,80	4,90	10,19		10,19	10,39		10,39		69,06				0,70
12.07.2025	24,00	*	79,97	68,80	11,17	69,58	69,36	0,22	6,80	4,90	9,04		9,04	9,25		9,25		69,35				0,63
13.07.2025	24,00	*	81,61	69,23	12,38	69,75	69,54	0,21	6,80	4,90	10,29		10,29	10,50		10,50		69,46				0,72
14.07.2025	24,00	*	80,62	69,71	10,91	70,33	70,12	0,21	6,80	4,90	8,79		8,79	8,97		8,97		70,06				0,62
15.07.2025	24,00	*	78,67	67,44	11,23	69,51	69,29	0,22	6,80	4,90	9,11		9,11	9,32		9,32		69,22				0,63
16.07.2025	24,00	*	77,99	67,42	10,57	69,65	69,45	0,20	6,80	4,90	8,45		8,45	8,67		8,67		69,20				0,59
17.07.2025	24,00	*	76,08	65,03	11,05	71,21	70,93	0,28	6,80	4,90	9,09		9,09	9,28		9,28		71,17				0,65
18.07.2025	24,00	*	75,08	64,57	10,51	70,89	70,67	0,22	6,80	4,90	8,47		8,47	8,67		8,67		70,46				0,60
19.07.2025	24,00	*	73,51	63,02	10,49	69,73	69,50	0,23	6,80	4,90	8,41		8,41	8,60		8,60		69,39				0,59
20.07.2025	24,00	*	72,50	61,42	11,08	68,57	68,34	0,23	6,80	4,90	9,12		9,12	9,30		9,30		68,25				0,62
21.07.2025	24,00	*	77,72	65,88	11,84	68,77	68,55	0,22	6,80	4,90	9,71		9,71	9,93		9,93		68,50				0,67
22.07.2025	24,00	*	84,54	72,95	11,59	68,51	68,34	0,17	6,80	4,90	9,59		9,59	9,80		9,80		68,17				0,65
Среднее	23,83		83,13	70,70	12,43	69,62	69,41	0,20	6,80	4,90	10,19		10,19	10,41		10,41		69,30				0,71
Итого	715,00		2476,50	2106,18	370,32						303,53		303,53	310,15		310,15						21,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	128200	112486,00	14528,90		15755,20			5220,45	28784,00
23.07.2025	130769	114671,00	14843,80		16076,80			5269,59	29523,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17,09 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 15,99 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 312,31 м.куб.

5 час 0,15 Гкал

5 час 2,16 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5.22 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: efce05fd-5f9b-4e47-a95d-2fe0a6ac743

26.07.25 16:06 (MSK) Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

28.07.25 15:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D