

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 94, лит. А	Договор:	35527.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 94 ИТП-2	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114693
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 219401	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3059	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 91,77	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2025	24,00	*	49,29	48,06	1,23	56,43	56,19	0,24	6,80	4,90	1,91		1,91	1,91		1,91		54,62		5,80		0,11
24.06.2025	24,00	*	49,22	47,78	1,44	54,84	54,58	0,26	6,80	4,90	2,13		2,13	2,13		2,13		54,12		5,80		0,12
25.06.2025	24,00	*	49,64	48,30	1,34	54,77	54,54	0,23	6,80	4,90	1,99		1,99	1,99		1,99		53,26		5,80		0,10
26.06.2025	24,00	*	49,55	48,06	1,49	54,42	54,22	0,20	6,80	4,90	2,12		2,12	2,13		2,13		52,43		5,80		0,11
27.06.2025	24,00	*	49,16	47,88	1,28	54,47	54,24	0,23	6,80	4,90	1,88		1,88	1,88		1,88		52,84		5,80		0,10
28.06.2025	24,00	*	48,35	48,35	0,00	54,61	54,34	0,27	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		52,80		5,80		0,01
29.06.2025	24,00	*	48,26	48,26	0,00	54,74	54,46	0,28	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		50,09		5,80		0,00
30.06.2025	24,00	*	48,96	48,04	0,92	56,71	56,39	0,32	6,80	4,90	1,55		1,55	1,55		1,55		56,79		5,80		0,09
01.07.2025	24,00	*	48,90	47,73	1,17	57,47	57,18	0,29	6,80	4,90	1,78		1,78	1,78		1,78		56,37		5,80		0,10
02.07.2025	24,00	*	49,18	47,96	1,22	56,07	55,78	0,29	6,80	4,90	1,87		1,87	1,88		1,88		55,37		5,80		0,10
03.07.2025	24,00	*	18,05	18,10	-0,05	43,79	43,67	0,12	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		44,00		5,80		0,00
04.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73	0,00	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		21,61		5,80		0,00
05.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,94	20,63	0,31	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		21,18		5,80		0,00
06.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,60	20,31	0,29	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,85		5,80		0,00
07.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,40	20,14	0,26	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,42		5,80		0,00
08.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,28	20,04	0,24	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,26		5,80		0,00
09.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,13	19,89	0,24	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,03		5,80		0,00
10.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,93	19,66	0,27	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,82		5,80		0,00
11.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,86	19,60	0,26	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,75		5,80		0,00
12.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,98	19,74	0,24	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,92		5,80		0,00
13.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,13	19,89	0,24	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,16		5,80		0,00
14.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,32	20,06	0,26	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,31		5,80		0,00
15.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,53	20,25	0,28	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,47		5,80		0,00
16.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,72	20,40	0,32	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,77		5,80		0,00
17.07.2025	24,00	*	26,90	26,71	0,19	70,27	70,03	0,24	6,80	4,90	0,51		0,51	0,51		0,51		64,39		5,80		0,03
18.07.2025	24,00	*	77,43	77,17	0,26	69,96	69,70	0,26	6,80	4,90	0,96		0,96	0,96		0,96		67,20		5,80		0,06
19.07.2025	24,00	*	75,81	75,81	0,00	68,96	68,69	0,27	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		62,26		5,80		0,01
20.07.2025	24,00	*	73,86	73,86	0,00	67,90	67,64	0,26	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		60,31		5,80		0,00
21.07.2025	24,00	*	78,72	78,28	0,44	68,20	67,96	0,24	6,80	4,90	1,23		1,23	1,23		1,23		66,17		5,80		0,08
22.07.2025	24,00	*	87,22	86,80	0,42	67,93	67,74	0,19	6,80	4,90	1,47		1,47	1,48		1,48		66,01		5,80		0,10
Среднее	24,00		30,95	30,57	0,38	42,57	42,32	0,25	6,80	4,90	0,66		0,66	0,66		0,66		41,15		5,80		0,04
Итого	720,00		928,50	917,15	11,35						19,88		19,88	19,91		19,91						1,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	122648	122296,00	2061,34		2092,20			3378,12	30697,00
23.07.2025	123625	123262,00	2081,31		2112,20			3380,24	31441,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 0,77 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 19,91 м.куб.

0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: efce05fd-5f9b-4e47-a95d-2fe0a6ac743

документ подписан электронной подписью

0,35 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.07.25 16:06 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4FE609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:54 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D