Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2025

за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района Договор: Узел учета: Общий Код УУТЭ: Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 Обслуживающая организация: Телефон:

. Источник: Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:	ры: Часовые и суточн. архивы в файлах:								
Вычислитель: ВКТ-7 №20	7261	F	'ежим (схема):	Приборы УУТЭ пов	ерены до:	Тхв, гр.С= 17.36			
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Νō	Преобр.давления:	Nº		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Nō	Преобр.давления:	Nº		
Tp. ΓBC(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Νō	Преобр.давления:	Nº		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Nō	Преобр.давления:	Nº		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Распотиний апторитм:	O-M1*/	1-byp\-M2*/b2-byp\	O=M1*(h1-hyp)-M2*(h2-hyp)						

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех.пот.= Qгвс=

договорные нагрузки (ср.час), гкалучас.	QTEX.TBC.CP-	Qi bc.cp-		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое по	Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025												Общее									
						Учет ГВС	(TB-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)										теплопотр-е	
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	Ч		Т	Т	Т	°C	°C	°C	МПа	МПа	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.06.25	24,00	-	55,36	51,94	3,42	69,87	65,91	3,96	0,69	0,49	14,59	-	14,59	14,87	-	14,87	-	69,77	-	-	-	0,45
24.06.25	24,00	-	55,35	51,69	3,66	70,11	66,15	3,96	0,69	0,49	14,71	-	14,71	15,01	-	15,01	-	69,99	-	-	-	0,46
25.06.25	24,00		56,31	52,20	4,11	69,86	65,94	3,92	0,69	0,49	15,27	-	15,27	15,59	-	15,59	-	69,79		-		0,49
26.06.25	24,00		56,02	52,06	3,96	69,75	65,82	3,93	0,69	0,49	15,15	-	15,15	15,46		15,46	-	69,64	-	-		0,48
27.06.25	24,00		55,24	51,76	3,48	69,93	65,93	4,00	0,69	0,49	14,60		14,60	14,89		14,89	-	69,84		-	-	0,45
28.06.25	24,00	-	55,15	51,96	3,19	70,70	66,70	4,00	0,69	0,49	14,37	-	14,37	14,65	-	14,65	-	70,57	-	-	-	0,44
29.06.25	24,00	-	55,63	51,82	3,81	70,55	66,56	3,99	0,69	0,49	14,92	-	14,92	15,23	-	15,23	-	70,46	-	-	-	0,48
30.06.25	24,00	-	55,29	51,77	3,52	70,24	66,24	4,00	0,69	0,49	14,66	-	14,66	14,96	-	14,96	-	70,15	-	-	-	0,46
01.07.25	24,00	-	55,87	51,39	4,48	69,99	66,02	3,97	0,69	0,49	15,53	-	15,53	15,87	-	15,87	-	69,89	-	-	-	0,52
02.07.25	24,00	-	56,26	51,00	5,26	58,14	55,84	2,30	0,69	0,49	16,45	-	16,45	16,72	-	16,72	-	56,76	-	-		0,42
03.07.25	24,00	-	17,70	16,32	1,38	37,66	36,68	0,98	0,69	0,49	5,20	-	5,20	5,21	-	5,21	-	37,53	-	-	-	0,07
04.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,57	21,31	0,26	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	20,79	-	-	-	0,00
05.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,53	19,28	0,25	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,55	-	-	-	0,00
06.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,86	18,75	0,11	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,04	-	-	-	0,00
07.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,76	18,87	-0,11	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,21	-	-	-	0,00
08.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,36	19,42	-0,06	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,74	-	-	-	0,00
09.07.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,65	0,18	0,69	0,49	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	19,18	-	-	-	0,00
10.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
11.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.07.25	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.07.25	24,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
14.07.25	24,00 24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
15.07.25 16.07.25	24,00	-	-		-	-			-	-		-	-		-			-	-	-	-	
			-	-		-				-	-	-	-	-	-						-	
17.07.25 18.07.25	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	-			-	-	-	-	
19.07.25	-	-	-	H -	-			-		-	H -	-	H	H -	-			- -	-	-	-	
20.07.25	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
21.07.25	-	-	-	-	-			-								 		-		-		
22.07.25	-	-	-	-	-					- -			-		- -	 		-		-		
	24,00		33,78	31,41	2,37	49,63	47,30	2,33	0,69	0.49	9,14		9,14	9,32		9.32		49.52	<u> </u>		0.00	0.28
Среднее	,	-	574.18		40,27	כס,כד	٦/,30	2,33	0,09	0,49	155.45	-		158.46	-	158.46		75,32	-	<u> </u>	0,00	-, -
Итого	408,00	-	5/4,18	533,91	40,27	-	-	-	-	-	155,45	-	155,45	158,46	-	158,46		-	-	-	-	4,72

	Дата и время	M1 (T)	M2 (T)	M3 (T)	M4 (T)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на	22.06.25	111061,370	97782,810	15980,450		16410,190		-	1231,910	29403,000
момент снятия данных	09.07.25	111635,550	98316,720	16136,580		16569,330		-	1242,410	29811,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору:	144 144	час час	1,68 14,51	Гкал м3	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды: Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:	17.36	°C	0,97 5,44 55,60	Гкал Гкал м3	Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Идентификатор: efced5fd-5f9b-4e47-a95d-2ffe0a6ac743

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

26.07.25 16:06 (MSK) Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Сертификат 05АС2ЕВ80035В29С8В4Е609А17D1ВF8D2В

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.07.25 15:54 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D