

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д	Договор:	35637.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 41, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	118270
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 6069	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30			
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30			
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12			
Циркуляционный ГВС (М4)				ТПП-15-2			
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1844		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0838		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.06.2025		*																				
24.06.2025		*																				
25.06.2025		*																				
26.06.2025		*																				
27.06.2025		*																				
28.06.2025		*																				
29.06.2025		*																				
30.06.2025		*																				
01.07.2025		*																				
02.07.2025		*																				
03.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
09.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.07.2025		*																				
18.07.2025		*																				
19.07.2025		*																				
20.07.2025		*																				
21.07.2025		*																				
22.07.2025		*																				
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Итого	336,00		0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.06.2025	69726,6	58538,30	12306,80		12610,50			3582,44	23652,30
23.07.2025	71097,2	59705,00	12496,30		12803,70			3609,16	24396,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 10,23 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 168,32 м.куб.

384 час 11,2 Гкал
384 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,97 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 33d5ce6a-1c4d-4a85-9f89-c0b0408cbc101

25.07.25 14:28 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации

29.07.25 13:51 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D