

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.140[1]
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 14725
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.52	44.1	0.6	51.389	38.8	0.5	5.3	13.131	0.85	0.85
24.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.605	35.1	0.6	25.737	33.7	0.5	1.4	0.868	0.067	0.067
25.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.1	0.6	0	19.6	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.1	0.6	0	18.7	0.5	0.4	0	0	0
27.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.9	0.6	0	18	0.5	0.9	0	0	0
28.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.6	0	18.3	0.5	0.7	0	0	0
29.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.6	0.6	0	18.2	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.6	0.6	0	18	0.5	0.6	0	0	0
01.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.5	0.6	0	18.2	0.5	0.3	0	0	0
02.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.6	0.6	0	18.1	0.5	0.6	0	0	0
03.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.1	0.6	0	17.8	0.5	1.2	0	0	0
04.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.4	0.6	0	18.1	0.5	0.3	0	0	0
05.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.4	0.6	0	18.1	0.5	0.3	0	0	0
06.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.088	39.3	0.6	16.438	34.8	0.5	4.5	3.65	0.218	0.218
07.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.083	65.6	0.6	66.442	58.9	0.5	6.6	11.641	1.202	1.202
08.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.408	66	0.6	25.854	49.6	0.5	16.3	10.554	1.119	1.119
09.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.62	66.4	0.6	22.764	47.5	0.5	18.9	10.856	1.151	1.151
10.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.503	68.7	0.6	22.779	47.7	0.5	21	9.724	1.145	1.145
11.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.042	68.9	0.6	24.534	49.8	0.5	19.1	9.508	1.122	1.122
12.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.468	70.5	0.6	23.77	50	0.5	20.5	9.698	1.17	1.17
13.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.97	70.8	0.6	24.556	51.1	0.5	19.7	10.414	1.22	1.22
14.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.578	71.8	0.6	25.203	51.8	0.5	20	8.375	1.105	1.105
15.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.875	72	0.6	25.07	51.6	0.5	20.4	7.805	1.072	1.072
16.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.573	71.2	0.6	25.386	51.6	0.5	19.7	7.187	1.011	1.011
17.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.108	71.1	0.6	25.193	51.4	0.5	19.7	6.915	0.989	0.989
18.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.235	71.5	0.6	24.772	52.1	0.5	19.4	8.463	1.087	1.087
19.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.908	71.3	0.6	24.731	52	0.5	19.4	8.177	1.062	1.062
20.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.83	71.2	0.6	25.035	52.3	0.5	18.9	8.795	1.098	1.098
21.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.468	70.3	0.6	24.83	51.9	0.5	18.4	8.638	1.065	1.065
22.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.878	70.7	0.6	24.661	52.2	0.5	18.5	9.217	1.109	1.109
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0		23.092	65	0.6	17.638	49.4	0.5	15.6	5.454		
Итого		720	0			0				0	0	692.76			529.144				163.616	18.864	18.864
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	692.76			529.144				163.616	18.864	18.864

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий: ЗАЯВКА НА ДОПУСК ПОДАНА 24.07.25 НА РЕГИСТРАЦИИ

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.07.26 10:26
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

