

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.140[2]
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 14736
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.06.2025		24	0	20.2	0.9	0	20	0.5	0.2	0	0	2.322	64.9	0.6	1.134	52.4	0.5	12.5	1.188	0.089	0.089
24.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
08.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
09.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
10.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
11.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
12.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
13.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
14.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
15.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
16.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
17.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
18.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
19.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
20.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
21.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
22.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.726	73.2	6	29.181	53.6	5	19.6	8.545	1.197	1.197
Среднее			0	0.7	0	0	0.7	0	0	0		20.198	73.2	6	15.601	53.6	5	19.6	4.597		
Итого		336	0			0				0	0	605.938			468.03				137.908	19.241	19.241
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	605.938			468.03				137.908	19.241	19.241

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий: ПОВЕРКА ПРИБОРОВ

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.07.26 10:29
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

