

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.140[3]
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 14728
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.91	53	0.6	14.517	43.4	0.5	9.5	3.393	0.318	0.318
24.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.7	0.6	0	20.8	0.5	1.9	0	0	0
25.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.2	0.6	0	19.6	0.5	1.7	0	0	0
26.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.7	0.6	0	19.7	0.5	1	0	0	0
27.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.9	0.6	0	19.7	0.5	0.2	0	0	0
28.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.7	0.6	0	19.5	0.5	0.2	0	0	0
29.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.6	0.6	0	18.7	0.5	-0.2	0	0	0
30.06.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.7	0.6	0	18.9	0.5	-0.2	0	0	0
01.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.1	0.6	0	19.1	0.5	-0.1	0	0	0
02.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.3	0.6	0	19.3	0.5	-0.1	0	0	0
03.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.6	0	19.9	0.5	0	0	0	0
04.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.9	0.6	0	18.1	0.5	-0.2	0	0	0
05.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.2	0.6	0	18.3	0.5	-0.1	0	0	0
06.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.9	0.6	0	17.9	0.5	3	0	0	0
07.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.198	67.4	0.6	20.908	60.5	0.5	6.9	10.29	0.838	0.838
08.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.978	66.8	0.6	28.949	57.5	0.5	9.3	13.029	1.141	1.141
09.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.108	67.6	0.6	28.338	55	0.5	12.6	7.77	0.884	0.884
10.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.118	70.1	0.6	29.205	53.4	0.5	16.6	5.913	0.9	0.9
11.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.604	70	0.6	30.042	53.9	0.5	16.1	6.562	0.942	0.942
12.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.663	71.6	0.6	30.435	54.2	0.5	17.4	5.228	0.902	0.902
13.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.23	71.9	0.6	31.339	54.7	0.5	17.1	6.891	1.033	1.033
14.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.133	73	0.6	31.302	55.2	0.5	17.8	4.831	0.91	0.91
15.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.75	73.2	0.6	30.931	55.4	0.5	17.8	4.819	0.904	0.904
16.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.445	72.3	0.6	30.991	55.1	0.5	17.2	4.454	0.856	0.856
17.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.96	72.3	0.6	30.775	54.9	0.5	17.4	4.185	0.838	0.838
18.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.305	72.4	0.6	30.745	54.8	0.5	17.6	4.56	0.871	0.871
19.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.68	72.6	0.6	30.633	55	0.5	17.6	4.047	0.832	0.832
20.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.508	72.3	0.6	31.177	55.2	0.5	17.2	4.331	0.849	0.849
21.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.85	71.4	0.6	31.029	54.8	0.5	16.6	4.821	0.86	0.86
22.07.2025	TB1-...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.988	71.7	0.6	30.918	54.7	0.5	17	4.07	0.817	0.817
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0		19.714	70.5	0.6	16.408	54.8	0.5	15.7	3.306		
Итого		720	0			0				0	0	591.428			492.234				99.194	14.696	14.696
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	591.428			492.234				99.194	14.696	14.696

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.07.26 10:27
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

