

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.29, КОРП.1[1]
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 07434
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.21	54	0.5	21.703	46.3	0.4	7.6	9.507	0.679	0.679
24.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.7	0.5	0	20.7	0.4	-2	0	0	0
25.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.4	0.5	0	18.2	0.4	0.2	0	0	0
26.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.5	0	18	0.4	0	0	0	0
27.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.4	0.5	0	18.2	0.4	0.2	0	0	0
28.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.3	0.5	0	18.2	0.4	0.1	0	0	0
29.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.8	0.5	0	18.1	0.4	-0.4	0	0	0
30.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.6	0.5	0	17.6	0.4	0	0	0	0
01.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.6	0.5	0	17.6	0.4	0	0	0	0
02.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.6	0.5	0	17.5	0.4	1.1	0	0	0
03.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.2	0.5	0	19.7	0.4	1.5	0	0	0
04.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.6	0.5	0	18.9	0.4	-0.3	0	0	0
05.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.1	0.5	0	18	0.4	0	0	0	0
06.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.5	0	17.6	0.4	0.3	0	0	0
07.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.117	64	0.5	6.684	52.3	0.4	11.6	7.434	0.553	0.553
08.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.23	65	0.5	20.797	51.8	0.4	13.2	16.433	1.342	1.342
09.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.47	65.9	0.5	21.82	51.4	0.4	14.5	14.65	1.283	1.283
10.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.089	68.1	0.5	21.484	52.7	0.4	15.4	14.605	1.326	1.326
11.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.476	68.3	0.5	23.063	52.6	0.4	15.7	13.413	1.277	1.277
12.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.661	69.7	0.5	23.525	53.2	0.4	16.4	13.136	1.302	1.302
13.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.209	69.8	0.5	25.654	53.2	0.4	16.6	11.555	1.233	1.233
14.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.997	70.8	0.5	23.452	54.5	0.4	16.3	13.545	1.341	1.341
15.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.603	70.9	0.5	23.842	54.3	0.4	16.6	11.761	1.231	1.231
16.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.683	70.4	0.5	23.845	53.9	0.4	16.5	10.838	1.157	1.157
17.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.917	70.3	0.5	22.636	54.2	0.4	16	11.281	1.156	1.156
18.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.78	70.7	0.5	22.85	54.5	0.4	16.2	11.93	1.213	1.213
19.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.276	70.6	0.5	23.662	54.2	0.4	16.4	10.614	1.138	1.138
20.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.86	70.5	0.5	23.052	54.2	0.4	16.2	11.808	1.206	1.206
21.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.772	69.6	0.5	24.866	53.5	0.4	16.1	10.906	1.16	1.16
22.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.786	70	0.5	24.07	53.8	0.4	16.1	11.716	1.208	1.208
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0		19.405	46.6	0.5	12.567	38	0.4	8.6	6.838		
Итого		336	0			0				0	0	582.136			377.006				205.13	19.806	19.806
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	582.136			377.006				205.13	19.806	19.806

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 17.10 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.07.26 10:29
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

