

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.39
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 4776
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.644	52.1	0.6	5.461	38.2	0.5	13.9	14.183	0.815	0.815
24.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.9	0	0	20.8	0	2.1	0	0	0
25.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.2	0	0	19.9	0	1.3	0	0	0
26.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.4	0	0.001	19.2	0	1.2	-0.001	0	0
27.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.07.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
08.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
09.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
10.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
11.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
12.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
13.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
14.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
15.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
16.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
17.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
18.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
19.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
20.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
21.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
22.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.022	65.4	6	11.737	42.2	5	23.3	12.285	1.077	1.077
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0		13.467	64.8	5.7	6.442	42	4.9	22.8	7.025		
Итого		336	0			0				0	0	403.996			193.254				210.742	18.047	18.047
Досчёт			0			0				0	0	0				0			0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0				0			0	0	0
Сумма			0			0				0	0	403.996			193.254				210.742	18.047	18.047

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 17.10 V гвс (м3) = 210.74 W гвс (Гкал) = 14.52 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий: ПОВЕРКА. СРЕДНИЕ ИЮЛЬ 2024

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.07.26 11:17
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

