

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.26, КОРП.2[1]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 215583
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.06.2025		24	0	18.1	0.5	0	17.8	0.5	0.3	0	0	37.3	51.2	0.9	26.59	45.7	0.7	5.5	10.71	0.694	0.694
24.06.2025		24	0	17.5	0.5	0	17.3	0.5	0.2	0	0	0	18.5	0.9	0	19.5	0.6	-1	0	0	0
25.06.2025		24	0	17.9	0.5	0	17.6	0.5	0.3	0	0	0	16.6	0.9	0	17.1	0.7	-0.5	0	0	0
26.06.2025		24	0	17.2	0.5	0	17	0.5	0.2	0	0	0	16.7	0.9	0	17	0.6	-0.3	0	0	0
27.06.2025		24	0	18.5	0.5	0	18.2	0.5	0.3	0	0	0	16.8	0.9	0	17	0.7	-0.1	0	0	0
28.06.2025		24	0	19.2	0.5	0	18.8	0.5	0.4	0	0	0	17.4	0.9	0	17.4	0.6	0	0	0	0
29.06.2025		24	0	19.6	0.5	0	19.2	0.5	0.4	0	0	0	16.9	0.9	0	17.1	0.6	-0.2	0	0	0
30.06.2025		24	0	20.2	0.5	0	19.7	0.5	0.5	0	0	0	16.2	0.9	0	16.5	0.6	-0.3	0	0	0
01.07.2025		24	0	19.6	0.5	0	19.2	0.5	0.4	0	0	0	16.6	1	0	16.6	0.7	-0.1	0	0	0
02.07.2025		24	0	18.3	0.5	0	18	0.5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.2025		24	0	18.8	0.5	0	18.5	0.5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.07.2025		24	0	19.2	0.5	0	19	0.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.07.2025		24	0	19	0.5	0	18.8	0.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.07.2025		24	0	19.6	0.5	0	19.2	0.5	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.07.2025			0	18.8	0.5	0	18.5	0.5	0.3	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
08.07.2025			0	21.7	0.5	0	21.3	0.5	0.4	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
09.07.2025			0	20.3	0.5	0	20.1	0.5	0.2	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
10.07.2025			0	18.5	0.5	0	18.2	0.5	0.3	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
11.07.2025			0	18.3	0.5	0	18.1	0.5	0.2	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
12.07.2025			0	18.8	0.5	0	18.5	0.5	0.3	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
13.07.2025			0	17.9	0.5	0	17.6	0.5	0.3	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
14.07.2025			0	17.8	0.5	0	17.7	0.5	0.1	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
15.07.2025			0	17.2	0.5	0	17.2	0.5	0	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
16.07.2025			0	18.9	0.5	0	18.5	0.5	0.4	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
17.07.2025			0	19.7	0.5	0	19.3	0.5	0.4	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
18.07.2025			0	19.2	0.5	0	19	0.5	0.2	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
19.07.2025			0	19.7	0.5	0	19.3	0.5	0.4	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
20.07.2025			0	19.7	0.5	0	19.4	0.5	0.3	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
21.07.2025			0	16.7	0.5	0	16.8	0.5	-0.1	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
22.07.2025			0	17.8	0.5	0	17.6	0.5	0.2	0	0	70.14	69.4	0.9	58.06	60.3	0.6	9.2	12.08	1.327	1.327
Среднее			0	20.3	0.5	0	18.8	0.5	1.5	0		38.65	43.2	0.8	31.85	38.3	0.5	5	6.8		
Итого		336	0			0				0	0	1159.54			955.5				203.99	21.926	21.926
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	1159.54			955.5				203.99	21.926	21.926

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 17.10 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2025.07.26 11:48
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

