

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В				Договор:	24167.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий			
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В				Строит.адрес:						Код УУТЭ:	67683			
Обслуживающая организация:					Телефон:										
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 150/70				
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028		Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;						
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 39117				расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)					ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)					ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)					ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,3201		Qвент.=	0		Qтех.=	0		Qтех.гв=	0		Qгвс.=	0,0702	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср	0		Qгвс.ср=	0,0319	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	96,03		Gвент.=	0		Gтех.=	0		Gтех.гв=	0		Gгвс.=	12,76 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2025	24,00	*	105,04	100,97	4,07	68,84	68,52	0,32	5,80	3,90	6,09		6,09	6,22		6,22		68,72		4,90		0,42
24.07.2025	24,00	*	107,49	102,95	4,54	70,28	69,95	0,33	5,80	3,90	6,75		6,75	6,90		6,90		70,16		4,90		0,47
25.07.2025	24,00	*	106,38	103,30	3,08	70,88	70,58	0,30	5,80	3,90	5,35		5,35	5,47		5,47		70,37		4,90		0,38
26.07.2025	24,00	*	104,74	101,34	3,40	69,39	69,09	0,30	5,80	3,90	5,75		5,75	5,88		5,88		69,00		4,90		0,40
27.07.2025	24,00	*	104,88	101,54	3,34	69,58	69,27	0,31	5,80	3,90	5,81		5,81	5,94		5,94		69,31		4,90		0,40
28.07.2025	24,00	*	105,55	102,23	3,32	68,99	68,70	0,29	5,80	3,90	5,92		5,92	6,04		6,04		68,55		4,90		0,41
29.07.2025	24,00	*	105,78	102,48	3,30	69,45	69,13	0,32	5,80	3,90	5,81		5,81	5,94		5,94		69,53		4,90		0,40
30.07.2025	24,00	*	104,88	100,72	4,16	68,87	68,59	0,28	5,80	3,90	6,28		6,28	6,41		6,41		68,42		4,90		0,43
31.07.2025	24,00	*	105,35	102,29	3,06	69,60	69,29	0,31	5,80	3,90	5,01		5,01	5,12		5,12		69,52		4,90		0,35
01.08.2025	24,00	*	105,33	102,36	2,97	69,90	69,62	0,28	5,80	3,90	5,10		5,10	5,22		5,22		69,39		4,90		0,35
02.08.2025	24,00	*	104,89	101,41	3,48	69,70	69,39	0,31	5,80	3,90	5,58		5,58	5,71		5,71		69,54		4,90		0,39
03.08.2025	24,00	*	105,52	101,16	4,36	69,74	69,44	0,30	5,80	3,90	6,54		6,54	6,69		6,69		69,43		4,90		0,45
04.08.2025	24,00	*	106,22	101,96	4,26	69,70	69,41	0,29	5,80	3,90	6,40		6,40	6,54		6,54		69,31		4,90		0,44
05.08.2025	24,00	*	106,33	102,07	4,26	68,74	68,43	0,31	5,80	3,90	6,22		6,22	6,36		6,36		68,65		4,90		0,43
06.08.2025	24,00	*	107,02	102,41	4,61	69,85	69,54	0,31	5,80	3,90	6,47		6,47	6,61		6,61		69,67		4,90		0,45
07.08.2025	24,00	*	107,43	102,42	5,01	70,36	70,04	0,32	5,80	3,90	6,78		6,78	6,93		6,93		70,15		4,90		0,48
08.08.2025	24,00	*	106,94	101,60	5,34	69,94	69,62	0,32	5,80	3,90	6,85		6,85	7,00		7,00		69,72		4,90		0,48
09.08.2025	24,00	*	107,11	101,92	5,19	70,14	69,82	0,32	5,80	3,90	6,78		6,78	6,93		6,93		69,85		4,90		0,47
10.08.2025	24,00	*	107,95	102,24	5,71	69,32	69,01	0,31	5,80	3,90	7,32		7,32	7,48		7,48		69,00		4,90		0,51
11.08.2025	24,00	*	107,35	102,06	5,29	69,34	69,04	0,30	5,80	3,90	6,91		6,91	7,07		7,07		68,93		4,90		0,48
12.08.2025	24,00	*	106,66	101,75	4,91	69,36	69,02	0,34	5,80	3,90	6,38		6,38	6,52		6,52		69,43		4,90		0,44
13.08.2025	24,00	*	107,00	101,72	5,28	69,35	69,02	0,33	5,80	3,90	6,72		6,72	6,87		6,87		69,16		4,90		0,47
14.08.2025	24,00	*	107,10	102,35	4,75	69,63	69,31	0,32	5,80	3,90	6,24		6,24	6,37		6,37		69,32		4,90		0,43
15.08.2025	24,00	*	108,03	103,08	4,95	69,36	69,05	0,31	5,80	3,90	6,52		6,52	6,66		6,66		69,15		4,90		0,45
16.08.2025	24,00	*	107,58	102,01	5,57	69,10	68,79	0,31	5,80	3,90	7,10		7,10	7,25		7,25		68,80		4,90		0,49
17.08.2025	24,00	*	107,19	102,64	4,55	69,91	69,59	0,32	5,80	3,90	6,14		6,14	6,28		6,28		69,57		4,90		0,43
18.08.2025	24,00	*	107,83	102,27	5,56	69,80	69,46	0,34	5,80	3,90	7,28		7,28	7,44		7,44		69,70		4,90		0,51
19.08.2025	24,00	*	106,70	101,74	4,96	69,59	69,26	0,33	5,80	3,90	6,84		6,84	6,99		6,99		69,29		4,90		0,47
20.08.2025	24,00	*	106,79	101,47	5,32	69,69	69,36	0,33	5,80	3,90	7,09		7,09	7,25		7,25		69,48		4,90		0,49
21.08.2025	21,00	*	94,14	88,90	5,24	69,67	69,34	0,33	5,80	3,90	6,74		6,74	6,89		6,89		69,36		4,90		0,47
22.08.2025	12,00	*	53,20	50,90	2,30	69,44	69,11	0,33	5,80	3,90	3,19		3,19	3,26		3,26		68,99		4,90		0,23
Среднее	23,52		106,48	102,00	4,48	69,60	69,28	0,31	5,80	3,90	6,39		6,39	6,53		6,53		69,34		4,90		0,44
Итого	729,00		3234,40	3098,26	136,14						193,96		193,96	198,24		198,24						13,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	14250,5	13281,70	1163,78		1185,05			404,01	3325,55
23.08.2025	17658,4	16546,40	1367,81		1393,60			457,79	4093,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 9,84 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 202,29 м.куб.

15 час 0,28 Гкал

15 час 4,05 куб.м

Абонент подписывает электронный подписью

ОТПРАВЛЕНО

3,91 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор теплового пункта (от абонента)

Идентификатор: 0248bf1c-3cc8-4634-ac64-020d7fc86909

26.08.25 16:04 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
27.08.25 14:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D