

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д			Договор:	24201.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д			Строит.адрес:								Код УУТЗ:	67802		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЗ поверены до:	07.08.2028			Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;						
Вычислитель:	СПТ943.1 № 33268			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32			0,25	25			КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32			0,25	25			КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25			0,15	15			ТПТ-15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,225			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1399						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0636						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 67,5			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 25,44 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00	*	8,14	0,00	8,14	66,55	24,78	41,77	5,80	3,90	8,14		8,14	8,30		8,30		66,15		4,90		0,54
24.07.2025	24,00	*	7,42	0,00	7,42	68,12	25,20	42,92	5,80	3,90	7,43		7,43	7,58		7,58		67,66		4,90		0,50
25.07.2025	24,00	*	8,56	0,00	8,56	68,84	25,41	43,43	5,80	3,90	8,55		8,55	8,73		8,73		68,42		4,90		0,59
26.07.2025	24,00	*	7,08	0,00	7,08	67,21	25,68	41,53	5,80	3,90	7,05		7,05	7,20		7,20		66,73		4,90		0,47
27.07.2025	24,00	*	6,37	0,00	6,37	67,26	25,75	41,51	5,80	3,90	6,32		6,32	6,45		6,45		66,72		4,90		0,42
28.07.2025	24,00	*	6,58	0,00	6,58	66,50	25,50	41,00	5,80	3,90	6,53		6,53	6,66		6,66		65,98		4,90		0,43
29.07.2025	24,00	*	8,39	0,00	8,39	67,66	26,12	41,54	5,80	3,90	8,42		8,42	8,59		8,59		67,22		4,90		0,57
30.07.2025	24,00	*	6,82	0,00	6,82	66,48	26,64	39,84	5,80	3,90	6,77		6,77	6,90		6,90		66,01		4,90		0,45
31.07.2025	24,00	*	8,43	0,00	8,43	67,91	26,01	41,90	5,80	3,90	8,41		8,41	8,59		8,59		67,57		4,90		0,57
01.08.2025	24,00	*	8,15	0,00	8,15	67,66	25,64	42,02	5,80	3,90	8,20		8,20	8,37		8,37		67,27		4,90		0,55
02.08.2025	24,00	*	8,10	0,00	8,10	67,89	24,71	43,18	5,80	3,90	8,11		8,11	8,28		8,28		67,49		4,90		0,55
03.08.2025	24,00	*	8,74	0,00	8,74	67,81	25,16	42,65	5,80	3,90	8,78		8,78	8,96		8,96		67,46		4,90		0,59
04.08.2025	24,00	*	7,67	0,00	7,67	67,44	25,28	42,16	5,80	3,90	7,69		7,69	7,85		7,85		66,99		4,90		0,52
05.08.2025	24,00	*	7,11	0,00	7,11	66,70	24,76	41,94	5,80	3,90	7,11		7,11	7,26		7,26		66,24		4,90		0,47
06.08.2025	24,00	*	9,56	0,00	9,56	68,17	24,58	43,59	5,80	3,90	9,63		9,63	9,84		9,84		67,85		4,90		0,65
07.08.2025	24,00	*	9,67	0,00	9,67	68,62	24,21	44,41	5,80	3,90	9,76		9,76	9,97		9,97		68,30		4,90		0,67
08.08.2025	24,00	*	8,27	0,00	8,27	67,97	22,82	45,15	5,80	3,90	8,31		8,31	8,48		8,48		67,51		4,90		0,56
09.08.2025	24,00	*	9,04	0,00	9,04	68,27	23,40	44,87	5,80	3,90	9,06		9,06	9,25		9,25		67,88		4,90		0,62
10.08.2025	24,00	*	10,62	0,00	10,62	67,24	23,45	43,79	5,80	3,90	10,22		10,22	10,43		10,43		67,11		4,90		0,69
11.08.2025	24,00	*	10,37	0,00	10,37	67,51	23,41	44,10	5,80	3,90	10,36		10,36	10,57		10,57		67,17		4,90		0,70
12.08.2025	24,00	*	10,64	0,00	10,64	67,54	22,81	44,73	5,80	3,90	10,62		10,62	10,84		10,84		67,19		4,90		0,71
13.08.2025	24,00	*	9,74	0,00	9,74	67,46	22,79	44,67	5,80	3,90	9,69		9,69	9,89		9,89		67,12		4,90		0,65
14.08.2025	24,00	*	11,48	0,00	11,48	68,04	23,42	44,62	5,80	3,90	11,43		11,43	11,68		11,68		67,75		4,90		0,78
15.08.2025	24,00	*	9,07	0,00	9,07	67,54	23,34	44,20	5,80	3,90	8,99		8,99	9,18		9,18		67,12		4,90		0,60
16.08.2025	24,00	*	9,46	0,00	9,46	67,22	22,84	44,38	5,80	3,90	9,39		9,39	9,58		9,58		66,83		4,90		0,63
17.08.2025	24,00	*	9,87	0,00	9,87	67,97	21,62	46,35	5,80	3,90	9,79		9,79	10,00		10,00		67,65		4,90		0,66
18.08.2025	24,00	*	10,28	0,00	10,28	68,21	22,45	45,76	5,80	3,90	10,17		10,17	10,38		10,38		67,87		4,90		0,69
19.08.2025	24,00	*	10,20	0,00	10,20	67,57	22,66	44,91	5,80	3,90	10,11		10,11	10,32		10,32		67,21		4,90		0,68
20.08.2025	24,00	*	11,62	0,00	11,62	67,94	21,19	46,75	5,80	3,90	11,54		11,54	11,79		11,79		67,61		4,90		0,78
21.08.2025	24,00	*	9,74	0,00	9,74	67,77	20,48	47,29	5,80	3,90	9,64		9,64	9,84		9,84		67,34		4,90		0,65
22.08.2025																						
Среднее	24,00		8,91	0,00	8,91	67,64	24,07	43,57	5,80	3,90	8,87		8,87	9,06		9,06		67,25		4,90		0,60
Итого	720,00		267,19	0,00	267,19						266,22		266,22	271,76		271,76						17,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	7016,06	5924,36	1179,43		1206,70			316,09	3514,90
22.08.2025	7290,35	5924,36	1452,73		1485,71			353,05	4258,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 13,11 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 280,82 м.куб.

24 час 0,6 Гкал

24 час 0,06 куб.м

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

5,43 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя Абонент

Идентификатор: 0248bf1c-3cc8-4634-ac64-020d7fc86909

26.08.25 16:04 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
27.08.25 14:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D