

за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: _____ Телефон: _____
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1 Телефон: _____
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:						Часовые и суточн. архивы в файлах:					
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №34094						Режим (схема): Приборы УУЭ поверены до: Тхв, гр.С= 19.75					
Поддающ.тр.(M1): №		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №		Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(M2): №		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №		Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(M3): №		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №		Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(M4): №		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №		Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5): №		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:											
зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)						лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qtex.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/час:		Qtex.гвс.сп=		Qгвс.сп=							
Договорные расходы (сп.сут.), т/сут:		Got=		Gвент.=		Gtex.пот.=		Grвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						Общее теплотопотр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	
23.07.25	24,00	-	93,35	80,43	12,92	68,66	68,45	0,21	0,59	0,39	13,62	-	13,62	13,91	-	13,91	-	68,34	-	0,49	-	0,93
24.07.25	24,00	-	93,57	82,09	11,48	70,08	69,87	0,21	0,59	0,39	12,14	-	12,14	12,41	-	12,41	-	69,79	-	0,49	-	0,85
25.07.25	24,00	-	92,88	82,39	10,49	70,67	70,48	0,19	0,59	0,39	11,13	-	11,13	11,38	-	11,38	-	70,18	-	0,49	-	0,78
26.07.25	24,00	-	92,56	80,76	11,80	69,18	69,00	0,18	0,59	0,39	12,46	-	12,46	12,73	-	12,73	-	68,67	-	0,49	-	0,86
27.07.25	24,00	-	93,17	80,97	12,20	69,38	69,19	0,19	0,59	0,39	12,93	-	12,93	13,21	-	13,21	-	68,99	-	0,49	-	0,89
28.07.25	24,00	-	93,38	81,47	11,91	68,77	68,60	0,17	0,59	0,39	12,67	-	12,67	12,94	-	12,94	-	68,29	-	0,49	-	0,86
29.07.25	24,00	-	93,06	81,82	11,25	69,26	69,02	0,24	0,59	0,39	11,99	-	11,99	12,26	-	12,26	-	69,16	-	0,49	-	0,83
30.07.25	24,00	-	92,57	80,61	11,96	68,65	68,49	0,16	0,59	0,39	12,73	-	12,73	13,00	-	13,00	-	68,09	-	0,49	-	0,87
31.07.25	24,00	-	93,70	81,99	11,71	69,43	69,23	0,20	0,59	0,39	12,51	-	12,51	12,78	-	12,78	-	69,27	-	0,49	-	0,87
01.08.25	24,00	-	93,35	81,96	11,39	69,65	69,55	0,11	0,59	0,39	12,21	-	12,21	12,48	-	12,48	-	69,08	-	0,49	-	0,84
02.08.25	24,00	-	91,57	81,25	10,31	69,45	69,29	0,16	0,59	0,39	11,12	-	11,12	11,36	-	11,36	-	69,12	-	0,49	-	0,77
03.08.25	24,00	-	93,51	80,93	12,57	69,47	69,33	0,14	0,59	0,39	13,43	-	13,43	13,72	-	13,72	-	69,05	-	0,49	-	0,93
04.08.25	24,00	-	94,73	81,58	13,15	69,44	69,32	0,12	0,59	0,39	14,01	-	14,01	14,32	-	14,32	-	68,99	-	0,49	-	0,97
05.08.25	24,00	-	95,57	81,71	13,86	68,52	68,36	0,16	0,59	0,39	14,76	-	14,76	15,07	-	15,07	-	68,29	-	0,49	-	1,01
06.08.25	24,00	-	94,51	81,94	12,57	69,58	69,43	0,15	0,59	0,39	13,44	-	13,44	13,74	-	13,74	-	69,22	-	0,49	-	0,93
07.08.25	24,00	-	94,80	82,06	12,73	70,06	69,91	0,14	0,59	0,39	13,62	-	13,62	13,92	-	13,92	-	69,65	-	0,49	-	0,95
08.08.25	24,00	-	94,72	81,61	13,11	69,62	69,48	0,14	0,59	0,39	13,96	-	13,96	14,27	-	14,27	-	69,16	-	0,49	-	0,97
09.08.25	24,00	-	94,97	81,76	13,21	69,84	69,68	0,16	0,59	0,39	14,07	-	14,07	14,39	-	14,39	-	69,48	-	0,49	-	0,98
10.08.25	24,00	-	96,27	81,91	14,36	68,99	68,88	0,11	0,59	0,39	15,30	-	15,30	15,63	-	15,63	-	68,49	-	0,49	-	1,05
11.08.25	24,00	-	96,44	81,72	14,72	69,03	68,91	0,12	0,59	0,39	15,75	-	15,65	15,99	-	15,99	-	68,53	-	0,49	-	1,07
12.08.25	24,00	-	94,43	81,39	13,05	69,07	68,89	0,18	0,59	0,39	13,94	-	13,94	14,25	-	14,25	-	68,89	-	0,49	-	0,96
13.08.25	24,00	-	94,25	81,38	12,87	69,01	68,87	0,13	0,59	0,39	13,73	-	13,73	14,03	-	14,03	-	68,54	-	0,49	-	0,94
14.08.25	24,00	-	95,85	81,85	14,00	69,33	69,18	0,14	0,59	0,39	14,88	-	14,88	15,21	-	15,21	-	68,95	-	0,49	-	1,03
15.08.25	24,00	-	96,34	82,33	14,01	69,05	68,92	0,14	0,59	0,39	14,87	-	14,87	15,20	-	15,20	-	68,67	-	0,49	-	1,02
16.08.25	24,00	-	95,86	81,51	14,36	68,79	68,65	0,14	0,59	0,39	15,21	-	15,21	15,54	-	15,54	-	68,36	-	0,49	-	1,04
17.08.25	24,00	-	96,70	82,08	14,62	69,58	69,44	0,14	0,59	0,39	15,50	-	15,50	15,84	-	15,84	-	69,16	-	0,49	-	1,07
18.08.25	24,00	-	94,54	81,58	12,96	69,49	69,32	0,17	0,59	0,39	13,83	-	13,83	14,14	-	14,14	-	69,18	-	0,49	-	0,96
19.08.25	24,00	-	95,40	81,24	14,16	69,26	69,12	0,14	0,59	0,39	15,07	-	15,07	15,40	-	15,40	-	68,80	-	0,49	-	1,04
20.08.25	24,00	-	95,98	81,46	14,51	69,39	69,19	0,14	0,59	0,39	15,42	-	15,42	15,76	-	15,76	-	68,89	-	0,49	-	1,06
21.08.25	24,00	-	97,37	82,70	14,67	69,33	69,26	0,13	0,59	0,39	15,58	-	15,58	15,92	-	15,92	-	68,85	-	0,49	-	1,07
22.08.25	24,00	-	98,48	82,45	16,02	69,17	69,02	0,14	0,59	0,39	16,91	-	16,91	17,28	-	17,28	-	68,76	-	0,49	-	1,16
Среднее	24,00	-	94,64	81,64	13,00	69,33	69,17	0,16	0,59	0,39	13,83	-	13,83	14,13	-	14,13	-	68,93	-	0,49	0,00	0,95
Итого	744,00	-	2933,87	2530,94	402,92	-	-	-	-	-	428,69	-	428,69	438,06	-	438,06	-	-	-	-	-	29,54

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (°C)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.25							-	-	-
	22.08.25							-	-	-

Количество тепловой энергии $Q_{\text{общ}}$, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя $V_{\text{изл}}$, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t_2 :
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объём потреблённого теплоносителя $V_{\text{вс изл}}$:

час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
час	м3	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Идентификатор: 0248bf1c-3cc8-4634-ac64-020d7fc86909	
°C	8,47	Гкал	Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО	21.07.2025 14:38:06	ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.08.25 16:04 (MSK) Сертификат 05AC2E8B0035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО		ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.08.25 14:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D