

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е	Договор:	24182.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 98, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	67730
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	21.11.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 8987	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25		0,068	17	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2006		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0912		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 93	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 36,48	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00	*	75,67	70,04	5,63	69,02	71,43	-2,41	5,80	3,90	8,24		8,24	8,43		8,43		70,34		4,90		0,58
24.07.2025	24,00	*	76,95	71,57	5,38	70,46	72,82	-2,36	5,80	3,90	7,97		7,97	8,16		8,16		71,84		4,90		0,57
25.07.2025	24,00	*	77,20	72,35	4,85	70,98	73,39	-2,41	5,80	3,90	7,43		7,43	7,61		7,61		71,98		4,90		0,54
26.07.2025	24,00	*	76,12	70,54	5,58	69,64	72,29	-2,65	5,80	3,90	8,15		8,15	8,34		8,34		70,98		4,90		0,58
27.07.2025	24,00	*	76,94	70,59	6,35	69,93	72,67	-2,74	5,80	3,90	8,95		8,95	9,16		9,16		71,57		4,90		0,64
28.07.2025	24,00	*	76,60	71,12	5,48	69,30	72,04	-2,74	5,80	3,90	8,07		8,07	8,26		8,26		70,75		4,90		0,57
29.07.2025	24,00	*	76,97	71,31	5,66	69,82	72,48	-2,66	5,80	3,90	8,22		8,22	8,42		8,42		71,71		4,90		0,59
30.07.2025	24,00	*	75,80	70,29	5,51	69,17	71,91	-2,74	5,80	3,90	8,07		8,07	8,26		8,26		70,51		4,90		0,57
31.07.2025	24,00	*	77,75	72,04	5,71	69,98	72,62	-2,64	5,80	3,90	8,33		8,33	8,53		8,53		71,87		4,90		0,60
01.08.2025	24,00	*	77,69	71,96	5,73	70,06	72,68	-2,62	5,80	3,90	8,34		8,34	8,53		8,53		71,26		4,90		0,59
02.08.2025	24,00	*	76,68	71,34	5,34	69,89	72,37	-2,48	5,80	3,90	7,94		7,94	8,12		8,12		71,28		4,90		0,57
03.08.2025	24,00	*	77,09	71,01	6,08	70,00	72,63	-2,63	5,80	3,90	8,69		8,69	8,89		8,89		71,51		4,90		0,62
04.08.2025	24,00	*	77,31	71,83	5,48	70,03	72,77	-2,74	5,80	3,90	8,08		8,08	8,27		8,27		71,55		4,90		0,58
05.08.2025	24,00	*	78,25	71,73	6,52	69,04	71,78	-2,74	5,80	3,90	8,96		8,96	9,16		9,16		70,94		4,90		0,64
06.08.2025	24,00	*	77,76	71,79	5,97	70,08	72,81	-2,73	5,80	3,90	8,30		8,30	8,50		8,50		71,71		4,90		0,60
07.08.2025	24,00	*	78,30	71,78	6,52	70,56	73,27	-2,71	5,80	3,90	8,94		8,94	9,15		9,15		72,16		4,90		0,65
08.08.2025	24,00	*	78,95	71,37	7,58	70,16	72,84	-2,68	5,80	3,90	10,08		10,08	10,32		10,32		71,81		4,90		0,72
09.08.2025	24,00	*	78,92	71,57	7,35	70,24	72,73	-2,49	5,80	3,90	9,80		9,80	10,03		10,03		71,56		4,90		0,70
10.08.2025	24,00	*	79,77	71,63	8,14	69,41	71,89	-2,48	5,80	3,90	10,62		10,62	10,87		10,87		70,72		4,90		0,75
11.08.2025	24,00	*	78,32	71,68	6,64	69,48	72,04	-2,56	5,80	3,90	9,14		9,14	9,35		9,35		70,74		4,90		0,65
12.08.2025	24,00	*	79,55	72,20	7,35	69,59	72,05	-2,46	5,80	3,90	9,83		9,83	10,06		10,06		71,16		4,90		0,70
13.08.2025	24,00	*	79,13	72,13	7,00	69,54	72,01	-2,47	5,80	3,90	9,46		9,46	9,68		9,68		70,93		4,90		0,67
14.08.2025	24,00	*	79,53	72,56	6,97	69,77	72,35	-2,58	5,80	3,90	9,29		9,29	9,50		9,50		71,19		4,90		0,66
15.08.2025	24,00	*	80,50	72,97	7,53	69,63	72,38	-2,75	5,80	3,90	9,85		9,85	10,08		10,08		71,24		4,90		0,70
16.08.2025	24,00	*	79,27	72,25	7,02	69,37	72,04	-2,67	5,80	3,90	9,37		9,37	9,58		9,58		70,73		4,90		0,66
17.08.2025	24,00	*	81,11	72,65	8,46	70,11	72,22	-2,11	5,80	3,90	10,78		10,78	11,03		11,03		71,09		4,90		0,77
18.08.2025	24,00	*	80,06	72,32	7,74	69,97	72,07	-2,10	5,80	3,90	10,08		10,08	10,32		10,32		71,03		4,90		0,72
19.08.2025	24,00	*	80,39	71,68	8,71	69,79	71,90	-2,11	5,80	3,90	11,12		11,12	11,37		11,37		70,84		4,90		0,79
20.08.2025																						
21.08.2025																						
22.08.2025																						
Среднее	24,00		78,16	71,65	6,51	69,82	72,37	-2,55	5,80	3,90	9,00		9,00	9,21		9,21		71,25		4,90		0,64
Итого	672,00		2188,58	2006,30	182,28						252,10		252,10	257,98		257,98						17,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	55031	48837,00	7018,47		7186,45			2177,07	14094,70
20.08.2025	57296,9	50915,10	7278,89		7452,92			2259,27	14790,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 14,39 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 285,61 м.куб.

72 час 1,92 Гкал

73 час 27,63 куб.м

Договор подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

5,51 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя абонента

Идентификатор: 0248bf1c-3cc8-4634-ac64-020d7fc86909

26.08.25 16:04 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

27.08.25 14:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D