Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **32781.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 102540**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 15150	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ 15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3647	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0,2264
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0,1033
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 115,168	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 41,32 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.07.2025	24,00	*	135,37	126,51	8,86	69,35	69,39	-0,04	5,90	3,90	7,66			7,66	7,83		7,83					68,38		4,40		0,52
24.07.2025	24,00	*	136,89	128,79	8,10	69,75	69,78	-0,03	5,90	3,90	6,88			6,88	7,03		7,03					68,81		4,40		0,47
25.07.2025	24,00	*	137,64	129,49	8,15	69,68	69,69	-0,01	5,90	3,90	6,92			6,92	7,07		7,07					69,10		4,40		0,48
26.07.2025	24,00	*	137,51	129,00	8,51	69,57	69,60	-0,03	5,90	3,90	7,27			7,27	7,43		7,43					68,61		4,40		0,50
27.07.2025	24,00	*	137,34	129,00	8,34	69,38	69,42	-0,04	5,90	3,90	7,08			7,08	7,24		7,24					68,35		4,40		0,48
28.07.2025	24,00	*	137,47	129,20	8,27	69,46	69,49	-0,03	5,90	3,90	7,05			7,05	7,20		7,20					68,73		4,40		0,48
29.07.2025	24,00	*	138,11	129,13	8,98	70,96	70,99	-0,03	5,90	3,90	7,75			7,75	7,92		7,92					70,07		4,40		0,54
30.07.2025	24,00	*	139,93	130,87	9,06	70,12	70,08	0,04	5,90	3,90	7,74			7,74	7,91		7,91					70,40		4,40		0,54
31.07.2025																										
01.08.2025																										
02.08.2025																										
03.08.2025																										
04.08.2025																										
05.08.2025																										
06.08.2025																										
07.08.2025																										
08.08.2025																										
09.08.2025																										
10.08.2025																										
11.08.2025																										
12.08.2025																										
13.08.2025																										
14.08.2025																										
15.08.2025																										
16.08.2025																										
17.08.2025																										
18.08.2025																										
19.08.2025																										
20.08.2025																										
21.08.2025																										
22.08.2025																										
Среднее	24,00		137,53	129,00	8,53	69,78	69,81	-0,02	5,90	3,90	7,29			7,29	7,45		7,45				69,06		4,40		0,50	
Итого	192,00		1100,26	1031,99	68,27						58,35			58,35	59,63		59,63								4,01	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	195415	180627,00	13571,80		13902,50			6644,86	32365,90
31.07.2025	196652	181787,00	13638,10		13970,10			6654,83	32581,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **18,78 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **11,27** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **230,98** м.куб.

552 час **11,5** Гкал
 552 час **171,35** м.куб.
 документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
4,24 Гкал Эл.доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Э.Ю.Скоб** (от Абонента)
 Идентификатор: 9f176d9b-6be9-4f6e-8cbd-f670f3fb58f
26.08.25 16:19 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
 Представитель теплоснабжающей организации
27.08.25 14:04 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D