

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А	Договор:	36980.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Матюшенко пер, д. 10, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126838
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.06.2027	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 226008	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,277	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1637		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0538		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 84,1519	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00	*	102,61	97,40	5,21	67,19	67,13	0,06	6,80	4,90	6,28		6,28	6,44		6,44		67,00				0,42
24.07.2025	24,00	*	105,29	100,36	4,93	68,49	68,41	0,08	6,80	4,90	6,23		6,23	6,38		6,38		68,25				0,42
25.07.2025	24,00	*	106,96	102,42	4,54	69,35	69,30	0,05	6,80	4,90	5,87		5,87	6,01		6,01		68,96				0,40
26.07.2025	24,00	*	102,57	98,47	4,10	67,93	67,88	0,05	6,80	4,90	5,51		5,51	5,65		5,65		67,48				0,37
27.07.2025	24,00	*	102,24	98,31	3,93	67,91	67,84	0,07	6,80	4,90	5,38		5,38	5,50		5,50		67,69				0,36
28.07.2025	24,00	*	103,68	99,21	4,47	67,56	67,51	0,05	6,80	4,90	5,87		5,87	6,00		6,00		67,24				0,40
29.07.2025	24,00	*	104,33	100,00	4,33	67,63	67,56	0,07	6,80	4,90	5,87		5,87	6,01		6,01		67,58				0,40
30.07.2025	24,00	*	103,71	99,59	4,12	67,53	67,50	0,03	6,80	4,90	5,80		5,80	5,91		5,91		66,99				0,39
31.07.2025	24,00	*	105,82	101,79	4,03	67,75	67,69	0,06	6,80	4,90	5,73		5,73	5,84		5,84		67,59				0,39
01.08.2025	24,00	*	105,57	101,62	3,95	68,56	68,51	0,05	6,80	4,90	5,64		5,64	5,78		5,78		68,15				0,38
02.08.2025	24,00	*	104,62	100,70	3,92	67,91	67,85	0,06	6,80	4,90	5,56		5,56	5,69		5,69		67,83				0,38
03.08.2025	24,00	*	104,34	100,22	4,12	68,21	68,16	0,05	6,80	4,90	5,68		5,68	5,81		5,81		67,81				0,38
04.08.2025	24,00		106,57	101,82	4,75	68,21	68,16	0,05	6,80	4,90	6,45		6,45	6,61		6,61		67,88				0,44
05.08.2025	24,00	*	106,07	100,99	5,08	67,10	67,05	0,05	6,80	4,90	6,23		6,23	6,36		6,36		66,99				0,42
06.08.2025	24,00		106,58	101,38	5,20	68,08	68,03	0,05	6,80	4,90	5,87		5,87	6,00		6,00		67,83				0,40
07.08.2025																						
08.08.2025																						
09.08.2025																						
10.08.2025																						
11.08.2025																						
12.08.2025																						
13.08.2025																						
14.08.2025																						
15.08.2025																						
16.08.2025																						
17.08.2025																						
18.08.2025																						
19.08.2025																						
20.08.2025																						
21.08.2025																						
22.08.2025																						
Среднее	24,00		104,73	100,29	4,45	67,96	67,91	0,06	6,80	4,90	5,86		5,86	6,00		6,00		67,68				0,40
Итого	360,00		1570,96	1504,28	66,68						87,97		87,97	89,99		89,99						5,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	76725,7	70340,10	6367,87		6529,81			2227,39	17210,00
07.08.2025	78392,6	71935,60	6462,05		6626,13			2238,77	17594,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 9,21 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 185,99 м.куб.

384 час
384 час
384 час
3,14 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документацию: Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Идентификатор: 9f176d9b-6be9-4f6e-8cbd-f6f70f3fb58f
26.08.25 16:19 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
27.08.25 14:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D