

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9038.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Матюшенко пер, д. 14, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23561
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 253403	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2298	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0033		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0015		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69,8127	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	39,37	54,90	-15,53	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		34,26		5,80		0,00
24.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	39,90	56,08	-16,18	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		34,60		5,80		0,00
25.07.2025	24,00	*	0,12	0,06	0,06	66,06	60,28	5,78	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		59,51		5,80		0,00
26.07.2025	24,00	*	0,06	0,06	0,00	65,71	59,47	6,24	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		58,83		5,80		0,00
27.07.2025	24,00	*	0,18	0,12	0,06	65,65	60,49	5,16	6,80	4,90	0,16		0,16	0,16		0,16		56,23		5,80		0,01
28.07.2025	24,00	*	0,06	0,06	0,00	58,63	57,69	0,94	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		45,56		5,80		0,00
29.07.2025	24,00	*	0,06	0,00	0,06	56,61	55,82	0,79	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		43,03		5,80		0,00
30.07.2025	24,00	*	0,06	0,06	0,00	65,66	57,95	7,71	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		60,64		5,80		0,00
31.07.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	40,22	55,93	-15,71	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,40		5,80		0,00
01.08.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	40,42	56,43	-16,01	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,56		5,80		0,00
02.08.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	39,94	55,88	-15,94	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,23		5,80		0,00
03.08.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	40,05	56,09	-16,04	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,29		5,80		0,00
04.08.2025	24,00	*	0,06	0,06	0,00	63,08	64,23	-1,15	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		52,50		5,80		0,00
05.08.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	39,61	55,27	-15,66	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		34,97		5,80		0,00
06.08.2025	12,00	*	0,00	0,00	0,00	39,72	55,84	-16,12	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		35,11		5,80		0,00
07.08.2025		*																				
08.08.2025		*																				
09.08.2025		*																				
10.08.2025		*																				
11.08.2025		*																				
12.08.2025		*																				
13.08.2025		*																				
14.08.2025		*																				
15.08.2025		*																				
16.08.2025		*																				
17.08.2025		*																				
18.08.2025		*																				
19.08.2025		*																				
20.08.2025		*																				
21.08.2025		*																				
22.08.2025		*																				
Среднее	23,20		0,04	0,03	0,01	50,71	57,49	-6,78	6,80	4,90	0,03		0,03	0,03		0,03		43,78		5,80		0,00
Итого	348,00		0,60	0,42	0,18						0,43		0,43	0,43		0,43						0,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	48596,1	48611,80	76,46		76,46			1600,54	25330,00
23.08.2025	48597,2	48612,70	76,97		78,20			1600,58	25702,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 0 м.куб.

396 час 0 Гкал

396 час 0,5 куб.м

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

0,02 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ ЭДП ООО "ЖКС №2 Невского района"

Идентификатор: 9f176d9b-6be9-4f6e-8cbd-f6f70f3fb58f

26.08.25 16:19 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

27.08.25 14:03 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D