

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В

Адрес: Матюшенко пер, д. 16, лит. В

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 32785.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 105379

Общий 105379

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207187		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето:		$Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	0,3512	Qвент. =	0	Qтех.гв =	0,0089	Qгвс. = 0,3211
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0,0089	Qгвс.ср = 0,0869
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	106,694	Gвент. =	0	Gтех.гв =	3,56	Gгвс. = 34,76 Gгвс.м =