

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 24, лит. А	Договор:	38083.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 24, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132582
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207204	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1936		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,088		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00	*	9,06	0,00	9,06	64,33	38,66	25,67	6,80	4,90	8,87		8,87	9,01		9,01		62,55				0,55
24.07.2025	24,00	*	8,28	0,00	8,28	64,16	38,46	25,70	6,80	4,90	8,04		8,04	8,19		8,19		62,22				0,50
25.07.2025	24,00	*	6,81	0,00	6,81	62,93	37,98	24,95	6,80	4,90	6,66		6,66	6,76		6,76		60,80				0,41
26.07.2025	24,00	*	7,84	0,00	7,84	63,32	38,29	25,03	6,80	4,90	7,61		7,61	7,73		7,73		61,40				0,47
27.07.2025	24,00	*	7,30	0,00	7,30	62,04	37,86	24,18	6,80	4,90	7,16		7,16	7,27		7,27		59,87				0,43
28.07.2025	24,00	*	7,53	0,00	7,53	63,64	38,57	25,07	6,80	4,90	7,35		7,35	7,50		7,50		61,55				0,45
29.07.2025	24,00	*	7,16	0,00	7,16	63,56	38,54	25,02	6,80	4,90	6,98		6,98	7,08		7,08		61,34				0,43
30.07.2025	10,00	*	7,70	5,87	1,83	64,30	37,76	26,54	6,80	4,90	2,78		2,78	2,82		2,82		58,95				0,16
31.07.2025																						
01.08.2025																						
02.08.2025																						
03.08.2025																						
04.08.2025																						
05.08.2025																						
06.08.2025																						
07.08.2025																						
08.08.2025																						
09.08.2025																						
10.08.2025																						
11.08.2025																						
12.08.2025																						
13.08.2025																						
14.08.2025																						
15.08.2025																						
16.08.2025																						
17.08.2025																						
18.08.2025																						
19.08.2025																						
20.08.2025																						
21.08.2025																						
22.08.2025																						
Среднее	22,25		8,32	0,79	7,52	63,54	38,27	25,27	6,80	4,90	7,48		7,48	7,60		7,60		61,09				0,46
Итого	178,00		61,68	5,87	55,81						55,45		55,45	56,36		56,36						3,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	114256	98683,70	15798,40		16139,60			4526,89	32115,00
31.07.2025	114327	98689,50	15862,50		16204,70			4535,05	32331,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,78 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 9,88 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 236,77 м.куб.

566 час 10,85 Гкал
566 час 180,41 куб.м
документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО 4,37 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета: Орлов Иван Александрович
Идентификатор: 455b1539-a53a-48d5-af2d-02429516156c
26.08.25 16:23 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.08.25 14:00 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D