

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025
за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:			
Вычислитель: ВКТ-7 №206423		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 18.78	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.25	24,00	-	4,47	0,00	4,47	63,11	34,81	28,30	0,69	0,49	4,45	-	4,45	4,48	-	4,48	-	62,16	-	-	-	0,28
24.07.25	24,00	-	5,74	0,00	5,74	64,09	35,15	28,94	0,69	0,49	5,69	-	5,69	5,78	-	5,78	-	63,37	-	-	-	0,36
25.07.25	24,00	-	5,01	0,00	5,01	63,72	35,53	28,19	0,69	0,49	4,99	-	4,99	5,08	-	5,08	-	62,93	-	-	-	0,31
26.07.25	24,00	-	4,85	0,00	4,85	63,78	35,72	28,06	0,69	0,49	4,77	-	4,77	4,81	-	4,81	-	63,08	-	-	-	0,30
27.07.25	24,00	-	4,92	0,00	4,92	62,96	35,80	27,16	0,69	0,49	4,89	-	4,89	4,94	-	4,94	-	62,07	-	-	-	0,30
28.07.25	24,00	-	5,07	0,00	5,07	63,39	35,69	27,70	0,69	0,49	5,03	-	5,03	5,09	-	5,09	-	62,58	-	-	-	0,31
29.07.25	24,00	-	5,00	0,00	5,00	64,97	36,05	28,92	0,69	0,49	4,97	-	4,97	5,04	-	5,04	-	64,06	-	-	-	0,32
30.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.07.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.08.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	5,01	0,00	5,01	63,72	35,54	28,18	0,69	0,49	4,97	-	4,97	5,03	-	5,03	-	62,89	-	-	0,00	0,31
Итого	168,00	-	35,06	0,00	35,06	-	-	-	-	-	34,79	-	34,79	35,22	-	35,22	-	-	-	-	-	2,19

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.07.25								-	-	-
	29.07.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгр изл:

576
576

час 7,43
час 120,71

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВИТЕЛЬНО
155,93

Гкал
м3

Представитель теплоснабжающей организации
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.08.25 16:23 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 455b1539-a53a-48d5-af2d-02429516156c

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

27.08.25 14:02 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D