

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 8, лит. А	Договор:	37761.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130468
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208212	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,0014	Qгвс.= 0,0803		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0014	Qгвс.ср= 0,0271		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 116,658	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0,56	Gгвс.= 10,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00		131,93	130,22	1,71	66,81	66,77	0,04	6,80	4,90	3,51		3,51	3,53		3,53		66,24		5,80		0,24
24.07.2025	24,00		132,34	130,27	2,07	68,10	68,05	0,05	6,80	4,90	4,07		4,07	4,10		4,10		67,59		5,80		0,27
25.07.2025	24,00		134,04	132,11	1,93	68,95	68,91	0,04	6,80	4,90	4,03		4,03	4,06		4,06		68,18		5,80		0,28
26.07.2025	24,00		128,40	126,11	2,29	67,49	67,45	0,04	6,80	4,90	4,19		4,19	4,23		4,23		66,86		5,80		0,28
27.07.2025	24,00		127,95	125,47	2,48	67,51	67,47	0,04	6,80	4,90	4,30		4,30	4,34		4,34		67,04		5,80		0,29
28.07.2025	24,00		128,49	126,71	1,78	67,11	67,07	0,04	6,80	4,90	3,59		3,59	3,61		3,61		66,47		5,80		0,24
29.07.2025	24,00		129,03	127,21	1,82	67,26	67,22	0,04	6,80	4,90	3,55		3,55	3,57		3,57		66,78		5,80		0,24
30.07.2025	24,00		128,05	126,00	2,05	67,02	66,98	0,04	6,80	4,90	3,80		3,80	3,83		3,83		66,31		5,80		0,25
31.07.2025	24,00		131,18	129,25	1,93	67,29	67,24	0,05	6,80	4,90	3,69		3,69	3,71		3,71		66,98		5,80		0,25
01.08.2025	24,00		130,81	128,99	1,82	67,99	67,95	0,04	6,80	4,90	3,72		3,72	3,76		3,76		67,33		5,80		0,25
02.08.2025	24,00		129,26	127,63	1,63	67,41	67,36	0,05	6,80	4,90	3,28		3,28	3,30		3,30		66,81		5,80		0,22
03.08.2025	24,00		128,17	126,02	2,15	67,65	67,61	0,04	6,80	4,90	3,97		3,97	4,00		4,00		67,00		5,80		0,26
04.08.2025	24,00		129,73	127,96	1,77	67,62	67,58	0,04	6,80	4,90	3,50		3,50	3,52		3,52		66,93		5,80		0,24
05.08.2025	24,00		126,54	124,64	1,90	66,42	66,38	0,04	6,80	4,90	3,62		3,62	3,62		3,62		65,90		5,80		0,24
06.08.2025																						
07.08.2025																						
08.08.2025																						
09.08.2025																						
10.08.2025																						
11.08.2025																						
12.08.2025																						
13.08.2025																						
14.08.2025																						
15.08.2025																						
16.08.2025																						
17.08.2025																						
18.08.2025																						
19.08.2025																						
20.08.2025																						
21.08.2025																						
22.08.2025																						
Среднее	24,00		129,71	127,76	1,95	67,47	67,43	0,04	6,80	4,90	3,77		3,77	3,80		3,80		66,89		5,80		0,25
Итого	336,00		1815,92	1788,59	27,33						52,82		52,82	53,18		53,18						3,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	166170	163978,00	4286,67		4346,13			4039,52	31568,00
06.08.2025	168103	165881,00	4343,66		4403,52			4045,46	31928,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 5,49 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 117,78 м.куб.

408 час 4,25 Гкал
408 час 64,6 куб.м
408 час
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО 2,31 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документацию: Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Идентификатор: 455b1539-a53a-48d5-af2d-02429516156c
26.08.25 16:23 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
27.08.25 14:02 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D