

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 4, лит. Р			Договор:	24206.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Рабфаковская ул, д. 3, корп. 4, лит. Р			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	67810		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2028			Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;						
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 33795			расходомер:	Gmin=	Gmax=		Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32				0,12	30		КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32				0,12	30		КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25				0,068	17		ТПТ 15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,304	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,176					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,08					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	91,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	32	Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2025	24,00	*	289,40	287,40	2,00	69,28	69,29	-0,01	5,80	3,90	8,47		8,47	8,66		8,66		69,33		4,90		0,59
24.07.2025	24,00	*	295,69	294,56	1,13	70,71	70,73	-0,02	5,80	3,90	6,52		6,52	6,67		6,67		70,82		4,90		0,46
25.07.2025	24,00	*	295,86	296,66	-0,80	71,29	71,32	-0,03	5,80	3,90	6,81		6,81	6,97		6,97		71,24		4,90		0,49
26.07.2025	24,00	*	290,48	291,81	-1,33	69,78	69,81	-0,03	5,80	3,90	6,47		6,47	6,61		6,61		69,66		4,90		0,45
27.07.2025	24,00	*	291,77	292,76	-0,99	69,98	70,01	-0,03	5,80	3,90	6,71		6,71	6,86		6,86		69,98		4,90		0,47
28.07.2025	24,00	*	292,86	294,50	-1,64	69,37	69,41	-0,04	5,80	3,90	6,56		6,56	6,70		6,70		69,27		4,90		0,45
29.07.2025	24,00	*	294,81	296,02	-1,21	69,84	69,87	-0,03	5,80	3,90	6,93		6,93	7,09		7,09		70,07		4,90		0,49
30.07.2025	24,00	*	292,42	293,88	-1,46	69,25	69,28	-0,03	5,80	3,90	6,17		6,17	6,30		6,30		69,08		4,90		0,43
31.07.2025	24,00	*	300,56	301,48	-0,92	70,03	70,05	-0,02	5,80	3,90	6,69		6,69	6,84		6,84		70,25		4,90		0,47
01.08.2025	24,00	*	300,30	300,35	-0,05	70,28	70,31	-0,03	5,80	3,90	7,62		7,62	7,80		7,80		70,12		4,90		0,53
02.08.2025	24,00	*	296,50	298,08	-1,58	70,11	70,14	-0,03	5,80	3,90	6,59		6,59	6,74		6,74		70,28		4,90		0,46
03.08.2025	24,00	*	293,92	294,99	-1,07	70,12	70,15	-0,03	5,80	3,90	7,59		7,59	7,76		7,76		70,07		4,90		0,53
04.08.2025	24,00	*	294,51	296,97	-2,46	70,09	70,12	-0,03	5,80	3,90	7,31		7,31	7,47		7,47		69,93		4,90		0,51
05.08.2025	24,00	*	287,98	290,71	-2,73	69,12	69,15	-0,03	5,80	3,90	6,71		6,71	6,86		6,86		69,17		4,90		0,46
06.08.2025	24,00	*	291,18	293,37	-2,19	70,23	70,27	-0,04	5,80	3,90	6,71		6,71	6,86		6,86		70,28		4,90		0,47
07.08.2025	24,00	*	290,36	294,22	-3,86	70,76	70,79	-0,03	5,80	3,90	7,13		7,13	7,29		7,29		70,78		4,90		0,50
08.08.2025	24,00	*	288,03	291,41	-3,38	70,33	70,36	-0,03	5,80	3,90	7,84		7,84	8,02		8,02		70,29		4,90		0,55
09.08.2025	24,00	*	187,70	292,22	-104,52	70,62	70,57	0,05	5,80	3,90	7,37		7,37	7,54		7,54		70,56		4,90		0,52
10.08.2025	24,00	*	289,40	291,91	-2,51	69,70	69,73	-0,03	5,80	3,90	7,93		7,93	8,10		8,10		69,55		4,90		0,55
11.08.2025	24,00	*	184,45	290,50	-106,05	69,81	69,76	0,05	5,80	3,90	9,02		9,02	9,22		9,22		69,62		4,90		0,63
12.08.2025	24,00	*	288,79	290,74	-1,95	69,75	69,77	-0,02	5,80	3,90	7,52		7,52	7,69		7,69		70,14		4,90		0,53
13.08.2025	24,00	*	181,75	290,11	-108,36	69,53	69,76	-0,23	5,80	3,90	7,38		7,38	7,55		7,55		69,70		4,90		0,51
14.08.2025	24,00	*	287,83	290,68	-2,85	70,04	70,06	-0,02	5,80	3,90	7,20		7,20	7,36		7,36		70,02		4,90		0,50
15.08.2025	24,00	*	194,88	292,25	-97,37	69,68	69,76	-0,08	5,80	3,90	7,28		7,28	7,45		7,45		69,81		4,90		0,51
16.08.2025	24,00	*	175,72	289,75	-114,03	69,50	69,53	-0,03	5,80	3,90	7,69		7,69	7,86		7,86		69,48		4,90		0,53
17.08.2025	24,00	*	263,69	290,82	-27,13	70,41	70,34	0,07	5,80	3,90	8,33		8,33	8,52		8,52		70,32		4,90		0,59
18.08.2025	24,00	*	212,89	289,66	-76,77	70,46	70,23	0,23	5,80	3,90	7,75		7,75	7,92		7,92		70,21		4,90		0,54
19.08.2025	24,00	*	189,05	287,01	-97,96	69,70	70,02	-0,32	5,80	3,90	8,17		8,17	8,35		8,35		70,01		4,90		0,57
20.08.2025	24,00	*	163,28	286,27	-122,99	70,27	70,10	0,17	5,80	3,90	8,32		8,32	8,51		8,51		70,05		4,90		0,58
21.08.2025	24,00	*	160,29	287,71	-127,42	70,31	70,23	0,08	5,80	3,90	8,54		8,54	8,73		8,73		70,04		4,90		0,60
22.08.2025	24,00	*	159,67	287,06	-127,39	69,82	69,96	-0,14	5,80	3,90	8,79		8,79	8,98		8,98		69,87		4,90		0,61
Среднее	24,00		255,68	292,45	-36,77	70,01	70,03	-0,02	5,80	3,90	7,42		7,42	7,59		7,59		70,00		4,90		0,52
Итого	744,00		7926,02	9065,86	-1139,84						230,12		230,12	235,28		235,28						16,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	43756	42826,00	956,91		978,88			321,23	2653,33
23.08.2025	51978,1	52188,40	1194,44		1221,76			547,98	3421,33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 11,54 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 235,28 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Абонент подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

4,54 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

Гкал
куб.м
Абонент подписан Электронной подписью
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 455b1539-a53a-48d5-af2d-02429516156c

26.08.25 16:23 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

27.08.25 14:02 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D