

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 102, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 102, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 41163.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий 146434

Код УУТЗ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208236		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,184		Qвент.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	55,2		Gвент.=	0	
					Qтех.гвс=	0	
					Qтех.гвс.ср	0	
					Gтех.гвс=	0	
					Qгвс.=	0,088	
					Qгвс.ср=	0,04	
					Gгвс.=	16	
					Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00		68,18	61,50	6,68	68,78	64,87	3,91	6,80	4,90	6,03		6,03	6,16		6,16		67,91				0,41
24.07.2025	24,00	*	68,05	63,40	4,65	70,22	66,32	3,90	6,80	4,90	4,10		4,10	4,16		4,16		69,34				0,28
25.07.2025	24,00	*	68,41	64,63	3,78	70,86	67,02	3,84	6,80	4,90	3,27		3,27	3,30		3,30		69,74				0,23
26.07.2025	24,00		66,06	62,27	3,79	69,39	65,65	3,74	6,80	4,90	3,34		3,34	3,35		3,35		68,20				0,23
27.07.2025	24,00	*	66,07	62,13	3,94	69,56	65,29	4,27	6,80	4,90	3,49		3,49	3,51		3,51		68,62				0,24
28.07.2025	24,00		67,13	62,59	4,54	69,00	64,75	4,25	6,80	4,90	3,93		3,93	3,98		3,98		67,96				0,26
29.07.2025	24,00	*	67,48	62,90	4,58	69,44	65,12	4,32	6,80	4,90	3,95		3,95	4,01		4,01		69,03				0,27
30.07.2025	24,00	*	68,43	62,54	5,89	68,87	64,73	4,14	6,80	4,90	5,16		5,16	5,25		5,25		67,79				0,35
31.07.2025	24,00		69,65	64,22	5,43	69,57	65,36	4,21	6,80	4,90	4,71		4,71	4,80		4,80		69,08				0,32
01.08.2025	24,00	*	69,84	64,05	5,79	69,89	65,62	4,27	6,80	4,90	5,04		5,04	5,16		5,16		68,77				0,35
02.08.2025	24,00		69,29	63,60	5,69	69,65	65,23	4,42	6,80	4,90	5,04		5,04	5,17		5,17		68,95				0,35
03.08.2025	24,00		69,75	63,34	6,41	69,69	65,26	4,43	6,80	4,90	5,75		5,75	5,88		5,88		68,77				0,40
04.08.2025	24,00		69,89	64,40	5,49	69,68	65,34	4,34	6,80	4,90	4,90		4,90	5,00		5,00		68,76				0,34
05.08.2025	24,00	*	69,91	63,71	6,20	68,68	64,39	4,29	6,80	4,90	5,57		5,57	5,71		5,71		68,06				0,38
06.08.2025	24,00	*	70,25	64,04	6,21	69,75	65,26	4,49	6,80	4,90	5,54		5,54	5,67		5,67		68,90				0,38
07.08.2025																						
08.08.2025																						
09.08.2025																						
10.08.2025																						
11.08.2025																						
12.08.2025																						
13.08.2025																						
14.08.2025																						
15.08.2025																						
16.08.2025																						
17.08.2025																						
18.08.2025																						
19.08.2025																						
20.08.2025																						
21.08.2025																						
22.08.2025																						
Среднее	24,00		68,56	63,29	5,27	69,54	65,35	4,19	6,80	4,90	4,65		4,65	4,74		4,74		68,66				0,32
Итого	360,00		1028,39	949,32	79,07						69,82		69,82	71,11		71,11						4,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	81552,6	72639,00	12544,40		13132,10			3301,51	30036,00
07.08.2025	82656,7	73653,60	12623,90		13213,10			3317,42	30420,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 7,06 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 146,95 м.куб.

384 час 5,12 Гкал
384 час 75,84 куб.м
документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
2,85 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета: 384 часов (от абонента)
Идентификатор: 455b1539-a53a-48d5-af2d-02429516156c
26.08.25 16:23 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
27.08.25 14:02 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D