

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б			Договор:	33093.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 72, лит. В			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	106226		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				25.08.2025			
Вычислитель: СПТ943.1 № 14866				расходомер:				Термопреобр.:				Режим (схема):			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-50-B1				Gmin=				Gmax=			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-50-B1				0,16				72			
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-32-B1				0,16				72			
Циркуляционный ГВС (M4)								0,067				30			
Подпиточный трубопровод (Vп)												ТПП-15-2			
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,587				Qвент.= 0				Qтех.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:												Qтех.гвс= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 178,329				Gвент.= 0				Gтех.= 0			
												Qгвс.ср= 0,228			
												Gтех.гвс= 0			
												Gгвс.= 91,2			
												Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.07.2025	24,00	*	11,99	0,00	11,99	67,58	64,84	2,74	4,90	3,90	11,93		11,93	12,18		12,18		67,13		4,40		0,80
24.07.2025	24,00	*	10,98	2,20	8,78	68,80	66,96	1,84	4,90	3,90	10,95		10,95	11,18		11,18		68,26		4,40		0,75
25.07.2025	24,00	*	10,79	0,00	10,79	69,32	66,60	2,72	4,90	3,90	10,72		10,72	10,95		10,95		68,76		4,40		0,74
26.07.2025	24,00	*	9,88	0,00	9,88	67,78	65,27	2,51	4,90	3,90	9,83		9,83	10,03		10,03		67,20		4,40		0,66
27.07.2025	24,00	*	11,05	0,00	11,05	68,12	66,16	1,96	4,90	3,90	10,87		10,87	11,10		11,10		67,63		4,40		0,74
28.07.2025	24,00	*	11,33	0,00	11,33	67,60	64,68	2,92	4,90	3,90	11,17		11,17	11,41		11,41		67,14		4,40		0,75
29.07.2025	24,00	*	11,17	0,00	11,17	68,06	67,58	0,48	4,90	3,90	10,96		10,96	11,19		11,19		67,60		4,40		0,74
30.07.2025	24,00	*	11,32	0,00	11,32	67,43	64,38	3,05	4,90	3,90	11,12		11,12	11,35		11,35		66,97		4,40		0,74
31.07.2025	24,00	*	11,66	0,00	11,66	68,14	67,39	0,75	4,90	3,90	11,45		11,45	11,69		11,69		67,69		4,40		0,77
01.08.2025	24,00	*	11,55	0,00	11,55	66,68	35,58	31,10	4,90	3,90	11,19		11,19	11,42		11,42		66,27		4,40		0,74
02.08.2025	24,00	*	11,84	0,00	11,84	62,93	25,25	37,68	4,90	3,90	11,70		11,70	11,92		11,92		62,54		4,40		0,73
03.08.2025	24,00	*	12,25	0,00	12,25	63,08	24,66	38,42	4,90	3,90	12,07		12,07	12,29		12,29		62,69		4,40		0,76
04.08.2025	24,00	*	12,42	0,00	12,42	63,79	24,60	39,19	4,90	3,90	12,18		12,18	12,41		12,41		63,50		4,40		0,77
05.08.2025	24,00	*	12,45	0,00	12,45	62,93	24,16	38,77	4,90	3,90	12,23		12,23	12,45		12,45		62,62		4,40		0,77
06.08.2025																						
07.08.2025																						
08.08.2025																						
09.08.2025																						
10.08.2025																						
11.08.2025																						
12.08.2025																						
13.08.2025																						
14.08.2025																						
15.08.2025																						
16.08.2025																						
17.08.2025																						
18.08.2025																						
19.08.2025																						
20.08.2025																						
21.08.2025																						
22.08.2025																						
Среднее	24,00		11,48	0,16	11,32	66,59	52,01	14,58	4,90	3,90	11,31		11,31	11,54		11,54		66,14		4,40		0,75
Итого	336,00		160,68	2,20	158,48						158,37		158,37	161,57		161,57						10,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	313274	275915,00	20212,00		20710,10			10834,20	32005,40
06.08.2025	313447	275917,00	20382,30		20883,90			10857,70	32365,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 16,28 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 357,75 м.куб.

408 час 12,75 Гкал
408 час 196,18 куб.м
документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО 6,93 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета: Орлов Иван Александрович
Идентификатор: 455b1539-a53a-48d5-af2d-02429516156c

26.08.25 16:23 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
27.08.25 14:02 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D