

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 94, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 35527.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий 114693

Код УУТЗ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 219401		расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1		0,067		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1		0,067		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1		0,027		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)		Преобр.давления:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,3059		Qвент.= 0		Qтех.гвс= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 91,77		Gвент.= 0		Gтех.гвс= 0	
				Gгвс.= 0		Gгвс.м= 0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2025	24,00	*	93,48	93,28	0,20	68,09	67,90	0,19	6,80	4,90	1,26		1,26	1,26		1,26		66,28		5,80		0,08
24.07.2025	24,00	*	96,35	95,98	0,37	69,47	69,28	0,19	6,80	4,90	1,13		1,13	1,13		1,13		67,37		5,80		0,07
25.07.2025	24,00	*	98,44	97,83	0,61	70,20	70,03	0,17	6,80	4,90	1,33		1,33	1,34		1,34		68,07		5,80		0,09
26.07.2025	24,00	*	94,93	94,93	0,00	68,79	68,60	0,19	6,80	4,90	0,13		0,13	0,13		0,13		57,20		5,80		0,01
27.07.2025	24,00	*	94,72	94,72	0,00	68,90	68,71	0,19	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		57,99		5,80		0,00
28.07.2025	24,00	*	95,37	95,05	0,32	68,41	68,24	0,17	6,80	4,90	1,19		1,19	1,19		1,19		66,41		5,80		0,08
29.07.2025	24,00	*	96,01	95,68	0,33	68,73	68,55	0,18	6,80	4,90	1,18		1,18	1,18		1,18		67,36		5,80		0,08
30.07.2025	24,00	*	95,58	95,10	0,48	68,15	67,98	0,17	6,80	4,90	1,43		1,43	1,44		1,44		66,27		5,80		0,10
31.07.2025	24,00	*	97,68	97,24	0,44	68,87	68,69	0,18	6,80	4,90	1,32		1,32	1,32		1,32		67,58		5,80		0,09
01.08.2025	24,00	*	97,51	97,20	0,31	69,37	69,20	0,17	6,80	4,90	1,25		1,25	1,25		1,25		66,93		5,80		0,08
02.08.2025	24,00	*	96,98	96,98	0,00	69,02	68,84	0,18	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		60,02		5,80		0,00
03.08.2025	24,00	*	96,51	96,51	0,00	69,13	68,95	0,18	6,80	4,90	0,13		0,13	0,13		0,13		64,99		5,80		0,01
04.08.2025	24,00	*	97,76	97,60	0,16	69,14	68,96	0,18	6,80	4,90	0,95		0,95	0,95		0,95		66,59		5,80		0,06
05.08.2025	24,00	*	96,84	96,40	0,44	68,02	67,84	0,18	6,80	4,90	1,54		1,54	1,55		1,55		66,87		5,80		0,10
06.08.2025	24,00	*	97,19	96,95	0,24	69,14	68,96	0,18	6,80	4,90	1,24		1,24	1,24		1,24		66,92		5,80		0,08
07.08.2025																						
08.08.2025																						
09.08.2025																						
10.08.2025																						
11.08.2025																						
12.08.2025																						
13.08.2025																						
14.08.2025																						
15.08.2025																						
16.08.2025																						
17.08.2025																						
18.08.2025																						
19.08.2025																						
20.08.2025																						
21.08.2025																						
22.08.2025																						
Среднее	24,00		96,36	96,10	0,26	68,90	68,72	0,18	6,80	4,90	0,95		0,95	0,95		0,95		65,12		5,80		0,06
Итого	360,00		1445,35	1441,45	3,90						14,20		14,20	14,23		14,23						0,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	123538	123175,00	2079,84		2110,72			3380,10	31417,00
07.08.2025	125070	124703,00	2095,51		2126,43			3381,80	31801,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,75 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 1,31 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 29,43 м.куб.

384 час 0,96 Гкал
384 час 15,2 куб.м
384 час 0,58 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета: 384 час 0,58 Гкал
Идентификатор: 455b1539-a53a-48d5-af2d-02429516156c
26.08.25 16:23 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.08.25 14:00 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
Представитель теплоснабжающей организации