

Абонент: Жилый дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 14, лит. Ж
Адрес: Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: **36982.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
126841

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;
Вычислитель: БКТ-7.03 № 207144	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vn)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,17	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв. = 0	Qгвс. = 0,2112	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. = 0	Qгвс.ср. = 0,096	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 51,6456	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв. = 0	Gгвс. = 38,4	Gгвс.м=

[illegible][illegible]

Объем потребленного теплоносителя $V_{\text{гвс изл.}}$ **192,2** м.куб.

УТВЕРЖДЕНО

11.47 Гкал
192,2 куб.м

ПИСЬМО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D