

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 14**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37907.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий 131759**
Код УУТЭ:
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1787		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-3-32-A		0,067	30	КТПТР-01			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-3-32-A		0,067	30	КТПТР-01			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-3-20-A		0,027	12	ТПТ-1-3			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,166	Qвент. =	0	Qtex.гв =	0	Qгвс. =	0,1192
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qtex.гвс.ср	0	Qгвс.ср =	0,0542
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	49,8	Gвент. =	0	Gtex.гв =	0	Gгвс. =	21,68
								Gгвс.м =	