

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М
Адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

83441

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СРТ 943.1 № 6100	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1276
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 23,2 Gгвс.м=

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.07.2025	24,00	*	105,39	102,59	2,80	69,08	64,61	4,47	7,80	2,90	2,80			2,80	2,86		2,86		70,00				0,66
24.07.2025	24,00	*	106,97	104,80	2,17	70,48	65,96	4,52	7,80	2,90	2,17			2,17	2,22		2,22		70,00				0,64
25.07.2025	24,00	*	109,04	106,67	2,37	71,20	66,75	4,45	7,80	2,90	2,37			2,37	2,42		2,42		70,00				0,65
26.07.2025	24,00	*	106,08	103,64	2,44	69,72	65,38	4,34	7,80	2,90	2,44			2,44	2,49		2,49		70,00				0,63
27.07.2025	24,00	*	105,66	103,49	2,17	69,84	65,47	4,37	7,80	2,90	2,17			2,17	2,22		2,22		70,00				0,61
28.07.2025	24,00	*	106,97	104,20	2,77	69,30	65,03	4,27	7,80	2,90	2,77			2,77	2,83		2,83		70,00				0,65
29.07.2025	24,00	*	107,07	104,66	2,41	69,64	65,27	4,37	7,80	2,90	2,41			2,41	2,47		2,47		70,00				0,64
30.07.2025	24,00	*	106,44	103,75	2,69	69,21	64,97	4,24	7,80	2,90	2,69			2,69	2,75		2,75		70,00				0,64
31.07.2025	24,00	*	108,73	105,70	3,03	69,76	65,50	4,26	7,80	2,90	3,03			3,03	3,10		3,10		70,00				0,67
01.08.2025	24,00	*	108,36	105,72	2,64	70,25	65,95	4,30	7,80	2,90	2,64			2,64	2,70		2,70		70,00				0,65
02.08.2025	24,00	*	107,83	104,85	2,98	69,91	65,48	4,43	7,80	2,90	2,97			2,97	3,04		3,04		70,00				0,68
03.08.2025	24,00	*	107,81	104,23	3,58	70,01	65,55	4,46	7,80	2,90	3,57			3,57	3,65		3,65		70,00				0,73
04.08.2025	24,00	*	108,67	105,66	3,01	70,01	65,61	4,40	7,80	2,90	3,01			3,01	3,08		3,08		70,00				0,69
05.08.2025	24,00	*	108,31	105,47	2,84	68,90	64,60	4,30	7,80	2,90	2,84			2,84	2,90		2,90		70,00				0,66
06.08.2025	24,00	*	110,31	107,64	2,67	70,08	65,56	4,52	7,80	2,90	2,67			2,67	2,73		2,73		70,00				0,68
07.08.2025	24,00	*	112,29	109,88	2,41	70,58	65,96	4,62	7,80	2,90	2,41			2,41	2,47		2,47		70,00				0,69
08.08.2025	24,00	*	111,76	109,22	2,54	70,22	65,57	4,65	7,80	2,90	2,54			2,54	2,60		2,60		70,00				0,70
09.08.2025	24,00	*	112,38	109,02	3,36	70,38	65,72	4,66	7,80	2,90	3,36			3,36	3,44		3,44		70,00				0,76
10.08.2025	24,00	*	113,08	108,99	4,09	69,62	65,12	4,50	7,80	2,90	4,09			4,09	4,18		4,18		70,00				0,79
11.08.2025	24,00	*	112,90	108,90	4,00</																		

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.07.2025	85094,5	81938,40	3156,08		3227,57			1789,02	17771,10
13.08.2025	87492,8	84274,30	3218,58		3291,48			1808,36	18299,10

Объем потребленного теплоносителя $V_{\text{тн}}$ изл.	90,2 м.куб.
--	-------------

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации
 (СК) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D