

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[ГВС (НА ВВОДЕ)]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44915
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.07.2025		24										130.56	71.6	0.6	120.56	60.5	0.6	11.2	10	1.972	1.972
24.07.2025		24										129.38	71.1	0.6	120.14	60.2	0.6	10.9	9.24	1.88	1.88
25.07.2025		24										128.57	71.6	0.6	119.59	60.6	0.6	11	8.98	1.871	1.871
26.07.2025		24										126.3	72.2	0.6	119.97	61	0.6	11.2	6.33	1.719	1.719
27.07.2025		24										128.2	72.1	0.6	120.13	61.1	0.6	11	8.07	1.819	1.819
28.07.2025		24										128.71	71.7	0.6	120.31	60.9	0.6	10.8	8.4	1.821	1.821
29.07.2025		24										129.05	71.7	0.6	120.3	60.9	0.6	10.8	8.75	1.842	1.842
30.07.2025		24										125.73	72.1	0.6	117.68	61	0.6	11	8.05	1.797	1.797
31.07.2025		24										126.05	71.6	0.6	115.85	60.5	0.6	11.1	10.2	1.926	1.926
01.08.2025		24										125.38	72.1	0.6	116.58	60.8	0.6	11.3	8.8	1.868	1.868
02.08.2025		24										124	71.7	0.6	116.64	60.3	0.6	11.4	7.36	1.782	1.782
03.08.2025		24										125.06	71.7	0.6	116.35	60.3	0.6	11.4	8.71	1.869	1.869
04.08.2025		24										125.85	71.4	0.6	116.12	60.2	0.6	11.3	9.73	1.916	1.916
05.08.2025		24										125.13	71	0.6	115.8	59.8	0.6	11.2	9.33	1.884	1.884
06.08.2025		24										125.61	71.1	0.6	115.62	59.6	0.6	11.5	9.99	1.954	1.954
07.08.2025		24										131.97	71.5	0.6	121.65	60	0.6	11.5	10.32	2.042	2.042
08.08.2025		24										139.08	72.1	0.6	127.44	60.9	0.6	11.2	11.64	2.175	2.175
09.08.2025		24										137.72	72.5	0.6	128.46	61.2	0.6	11.3	9.26	2.032	2.032
10.08.2025		24										140.43	72.1	0.6	128.41	61	0.6	11	12.02	2.187	2.187
11.08.2025		24										138.25	71.5	0.6	126.47	60.4	0.6	11.1	11.78	2.154	2.154
12.08.2025		24										139.52	72.6	0.6	127.65	61.3	0.6	11.3	11.87	2.202	2.202
13.08.2025		24										132.63	72.4	0.6	122.13	60.7	0.6	11.7	10.5	2.103	2.103
14.08.2025		24										127.28	71.4	0.6	115.69	59.4	0.6	11.9	11.59	2.119	2.119
15.08.2025		24										126.61	71.4	0.6	116.06	59.6	0.6	11.9	10.55	2.054	2.054
16.08.2025		24										125.83	70.5	0.6	115.34	58.7	0.6	11.8	10.49	2.011	2.011
17.08.2025		24										129.59	71.9	0.6	117.02	59.7	0.6	12.1	12.57	2.231	2.231
18.08.2025		24										127.08	71.5	0.6	115.43	59.4	0.6	12.1	11.65	2.138	2.138
19.08.2025		24										127.95	71.9	0.6	115.79	59.7	0.6	12.2	12.16	2.193	2.193
20.08.2025		24										127.29	71.6	0.6	114.76	59.3	0.6	12.3	12.53	2.222	2.222
21.08.2025		24										129.36	71.2	0.6	114.85	59	0.6	12.2	14.51	2.335	2.335
22.08.2025		24										127.76	70.5	0.6	114.25	58.3	0.6	12.2	13.51	2.259	2.259
Среднее												129.42	71.6	0.6	119.13	60.2	0.6	11.4	10.29		
Итого		744										4011.93			3693.04				318.89	62.377	62.377
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												4011.93			3693.04				318.89	62.377	62.377

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 19.90 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.08.26 15:08
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

