

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.29, КОРП.1[2]
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 1696
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
24.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
25.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
26.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
27.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
28.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
29.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
30.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
31.07.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
01.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
02.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
03.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
04.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
05.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
06.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
07.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
08.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
09.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
10.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
11.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
12.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
13.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
14.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
15.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
16.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
17.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
18.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
19.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
20.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
21.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
22.08.2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63	0.673	0.673
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0		40.42	72.4	5	35.78	62.2	4	10.2	4.63		
Итого			0			0				0	0	1253.02			1109.18				143.53	20.863	20.863
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	1253.02			1109.18				143.53	20.863	20.863

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 19.90 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.08.26 11:52
Комментарии ответственного лица :



/Подпись_____

