

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В			Договор:	24167.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий	
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	67683	
Обслуживающая организация:				Телефон:								
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70	
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028		Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;				
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 39117			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32			0,12	30		КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32			0,12	30		КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25			0,068	17		ТПТ-15-2					
Циркуляционный ГВС (М4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,3201	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,0702		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0319		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	96,03	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	12,76	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2025	24,00	*	108,61	101,81	6,80	69,75	69,43	0,32	5,80	3,90	8,39		8,39	8,58		8,58		69,47		4,90		0,58
24.08.2025	24,00	*	105,70	100,66	5,04	69,62	69,28	0,34	5,80	3,90	6,55		6,55	6,69		6,69		69,24		4,90		0,45
25.08.2025	24,00	*	106,72	100,87	5,85	68,83	68,52	0,31	5,80	3,90	7,35		7,35	7,50		7,50		68,39		4,90		0,50
26.08.2025	24,00	*	105,76	100,83	4,93	68,60	68,26	0,34	5,80	3,90	6,48		6,48	6,62		6,62		68,40		4,90		0,44
27.08.2025	24,00	*	105,75	99,34	6,41	68,54	68,18	0,36	5,80	3,90	7,91		7,91	8,08		8,08		68,53		4,90		0,54
28.08.2025	24,00	*	105,47	100,10	5,37	69,13	68,79	0,34	5,80	3,90	6,91		6,91	7,07		7,07		68,92		4,90		0,48
29.08.2025	24,00	*	44,25	42,74	1,51	68,27	67,94	0,33	5,80	3,90	6,64		6,64	6,77		6,77		64,42		4,90		0,43
30.08.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	50,80	65,29	-14,49	5,80	3,90	6,65		6,65	6,78		6,78		62,93		4,90		0,42
31.08.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,09	66,19	-14,10	5,80	3,90	7,80		7,80	7,95		7,95		64,10		4,90		0,50
01.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,84	66,11	-13,27	5,80	3,90	7,51		7,51	7,65		7,65		64,41		4,90		0,48
02.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,95	65,38	-12,43	5,80	3,90	7,78		7,78	7,92		7,92		63,26		4,90		0,49
03.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,91	65,19	-12,28	5,80	3,90	7,59		7,59	7,73		7,73		63,29		4,90		0,48
04.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	53,23	66,26	-13,03	5,80	3,90	8,14		8,14	8,30		8,30		63,59		4,90		0,52
05.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,21	66,22	-14,01	5,80	3,90	7,86		7,86	8,01		8,01		63,85		4,90		0,50
06.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,12	66,36	-14,24	5,80	3,90	7,04		7,04	7,17		7,17		62,96		4,90		0,44
07.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,83	66,38	-14,55	5,80	3,90	7,94		7,94	8,09		8,09		63,73		4,90		0,51
08.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	49,43	65,44	-16,01	5,80	3,90	6,98		6,98	7,11		7,11		63,38		4,90		0,44
09.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,87	65,21	-13,34	5,80	3,90	6,63		6,63	6,75		6,75		63,71		4,90		0,42
10.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,82	66,09	-13,27	5,80	3,90	8,17		8,17	8,32		8,32		64,15		4,90		0,52
11.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,92	65,91	-13,99	5,80	3,90	6,82		6,82	6,95		6,95		63,20		4,90		0,43
12.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	49,86	65,43	-15,57	5,80	3,90	6,50		6,50	6,63		6,63		63,15		4,90		0,41
13.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	52,80	66,54	-13,74	5,80	3,90	7,19		7,19	7,33		7,33		63,67		4,90		0,46
14.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	50,88	65,12	-14,24	5,80	3,90	8,02		8,02	8,17		8,17		63,89		4,90		0,51
15.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,10	65,01	-13,91	5,80	3,90	7,17		7,17	7,31		7,31		63,41		4,90		0,46
16.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	50,20	64,57	-14,37	5,80	3,90	7,85		7,85	8,00		8,00		63,42		4,90		0,50
17.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,63	65,50	-13,87	5,80	3,90	9,11		9,11	9,28		9,28		63,68		4,90		0,58
18.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,20	65,44	-14,24	5,80	3,90	7,75		7,75	7,90		7,90		63,23		4,90		0,49
19.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,34	66,26	-14,92	5,80	3,90	7,60		7,60	7,75		7,75		63,44		4,90		0,48
20.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,91	65,28	-13,37	5,80	3,90	8,14		8,14	8,30		8,30		63,37		4,90		0,52
21.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	51,64	64,96	-13,32	5,80	3,90	7,96		7,96	8,11		8,11		63,61		4,90		0,51
22.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	50,09	64,35	-14,26	5,80	3,90	8,49		8,49	8,65		8,65		63,54		4,90		0,54
Среднее	24,00		22,01	20,85	1,16	55,56	66,29	-10,73	5,80	3,90	7,51		7,51	7,66		7,66		64,59		4,90		0,48
Итого	744,00		682,26	646,35	35,91						232,92		232,92	237,47		237,47						15,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	17550,8	16444,60	1360,32		1385,94			456,11	4069,55
23.09.2025	18340,7	17192,70	1600,76		1631,06			495,06	4837,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 11,28 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 237,47 м.куб.

0 час Гкал

Абонент подписан Электронной подписью

3,75 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: 2886d290-59d6-494b-9fe7-4397897e88df

26.09.25 11:07 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.09.25 15:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /