

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 3-й Рабфаковский пер., д. 6, лит. О			Договор:	24175.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий						
Адрес:	3-й Рабфаковский пер, д. 6, лит. О			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	67717						
Обслуживающая организация:				Телефон:															
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70						
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;							
Вычислитель: СПТ 943.1 № 4651				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:							
Подающий трубопровод (М1)				ИТЭМ-32				КТПТР-05											
Обратный трубопровод (М2)				ИТЭМ-32				КТПТР-05											
Подающий ГВС (М3)				ИТЭМ-25				ТПТ 15-2											
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,314				Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0				Qгвс.= 0,1648			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:												Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0,0749			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 94,2				Gвент.= 0				Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 29,96 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025	24,00		107,25	93,48	13,77	68,79	67,96	0,83	5,80	3,90	10,04		10,04	10,26		10,26		68,07		4,90		0,68
24.08.2025	24,00		106,07	90,31	15,76	68,63	67,82	0,81	5,80	3,90	10,18		10,18	10,40		10,40		67,91		4,90		0,69
25.08.2025	24,00		110,24	95,47	14,77	67,92	67,19	0,73	5,80	3,90	10,13		10,13	10,34		10,34		67,22		4,90		0,68
26.08.2025	24,00		110,49	95,09	15,40	67,62	66,87	0,75	5,80	3,90	10,17		10,17	10,38		10,38		66,94		4,90		0,68
27.08.2025	24,00		112,09	95,35	16,74	67,54	66,71	0,83	5,80	3,90	10,31		10,31	10,52		10,52		66,86		4,90		0,69
28.08.2025	24,00		113,26	98,77	14,49	68,16	67,32	0,84	5,80	3,90	10,13		10,13	10,34		10,34		67,45		4,90		0,68
29.08.2025	24,00		113,92	100,24	13,68	67,94	67,14	0,80	5,80	3,90	10,03		10,03	10,24		10,24		67,27		4,90		0,68
30.08.2025	24,00		115,73	99,61	16,12	68,49	67,80	0,69	5,80	3,90	10,24		10,24	10,46		10,46		67,84		4,90		0,70
31.08.2025	24,00		117,17	100,64	16,53	69,17	68,40	0,77	5,80	3,90	10,37		10,37	10,59		10,59		68,53		4,90		0,71
01.09.2025	24,00		116,40	101,13	15,27	69,92	69,22	0,70	5,80	3,90	10,26		10,26	10,49		10,49		69,26		4,90		0,71
02.09.2025	24,00		116,77	101,88	14,89	68,65	67,93	0,72	5,80	3,90	10,25		10,25	10,47		10,47		68,01		4,90		0,70
03.09.2025	24,00		114,66	98,52	16,14	68,72	68,05	0,67	5,80	3,90	10,29		10,29	10,51		10,51		68,05		4,90		0,70
04.09.2025	24,00		115,31	100,52	14,79	68,94	68,23	0,71	5,80	3,90	10,15		10,15	10,37		10,37		68,28		4,90		0,69
05.09.2025	24,00		115,96	101,96	14,00	69,17	68,45	0,72	5,80	3,90	10,10		10,10	10,32		10,32		68,52		4,90		0,69
06.09.2025	24,00		114,83	101,09	13,74	68,85	68,14	0,71	5,80	3,90	10,06		10,06	10,27		10,27		68,21		4,90		0,69
07.09.2025	24,00		113,57	97,63	15,94	68,99	68,24	0,75	5,80	3,90	10,27		10,27	10,49		10,49		68,34		4,90		0,70
08.09.2025	24,00		114,11	97,52	16,59	69,11	68,52	0,59	5,80	3,90	10,29		10,29	10,51		10,51		68,47		4,90		0,70
09.09.2025	24,00		113,87	98,61	15,26	69,63	68,92	0,71	5,80	3,90	10,15		10,15	10,38		10,38		68,98		4,90		0,70
10.09.2025	24,00		114,59	99,12	15,47	69,57	68,89	0,68	5,80	3,90	10,18		10,18	10,40		10,40		68,91		4,90		0,70
11.09.2025	24,00		114,39	100,01	14,38	69,06	68,35	0,71	5,80	3,90	10,12		10,12	10,33		10,33		68,42		4,90		0,69
12.09.2025		*																				
13.09.2025																						
14.09.2025																						
15.09.2025																						
16.09.2025																						
17.09.2025																						
18.09.2025																						
19.09.2025																						
20.09.2025																						
21.09.2025																						
22.09.2025																						
Среднее	24,00		113,53	98,35	15,19	68,74	68,01	0,74	5,80	3,90	10,19		10,19	10,40		10,40		68,08		4,90		0,69
Итого	480,00		2270,68	1966,95	303,73						203,72		203,72	208,07		208,07						13,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	23522,1	18833,80	5415,54		5531,85			861,02	4259,22
23.09.2025	27132,8	21981,90	7075,32		7224,41			1008,50	5027,22

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 16,36 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 322,47 м.куб.

264 час 7,59 Гкал
264 час 114,4 куб.м
264 час
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
5,09 Гкал Эл.доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)
Идентификатор: 2886d290-59d6-494b-9fe7-4397897e88df
26.09.25 11:07 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 15:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D