

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А	Договор:	35272.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 111 ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114644
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ943.2 № 15831	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,2	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7971	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,4297		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2171		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 239,13	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 86,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025	24,00	*	13,27	0,00	13,27	68,63	37,56	31,07	7,00	3,80	12,56		12,56	12,82		12,82		67,95		4,90		0,85
24.08.2025	24,00	*	14,20	0,00	14,20	68,55	37,66	30,89	7,00	3,80	13,36		13,36	13,64		13,64		67,95		4,90		0,91
25.08.2025	24,00	*	14,05	0,00	14,05	67,77	37,02	30,75	7,00	3,80	13,29		13,29	13,57		13,57		67,12		4,90		0,89
26.08.2025	24,00	*	13,67	0,00	13,67	67,72	37,16	30,56	7,00	3,80	12,90		12,90	13,17		13,17		67,08		4,90		0,87
27.08.2025	24,00	*	14,98	0,00	14,98	67,63	36,05	31,58	7,00	3,80	14,18		14,18	14,47		14,47		67,01		4,90		0,95
28.08.2025	24,00	*	14,26	0,00	14,26	68,23	37,18	31,05	7,00	3,80	13,53		13,53	13,82		13,82		67,56		4,90		0,92
29.08.2025	24,00	*	13,57	0,00	13,57	67,83	37,33	30,50	7,00	3,80	12,75		12,75	13,02		13,02		67,19		4,90		0,86
30.08.2025	24,00	*	14,85	0,00	14,85	68,62	37,53	31,09	7,00	3,80	14,04		14,04	14,34		14,34		68,00		4,90		0,96
31.08.2025	24,00	*	15,83	0,00	15,83	69,49	38,05	31,44	7,00	3,80	14,97		14,97	15,30		15,30		68,91		4,90		1,03
01.09.2025	24,00	*	14,77	0,00	14,77	70,03	38,18	31,85	7,00	3,80	14,00		14,00	14,31		14,31		69,38		4,90		0,97
02.09.2025	24,00	*	15,61	0,00	15,61	68,72	37,92	30,80	7,00	3,80	14,76		14,76	15,08		15,08		68,12		4,90		1,01
03.09.2025	24,00	*	16,13	0,00	16,13	68,81	38,04	30,77	7,00	3,80	15,27		15,27	15,59		15,59		68,21		4,90		1,04
04.09.2025	24,00	*	14,98	0,00	14,98	68,93	38,36	30,57	7,00	3,80	14,17		14,17	14,48		14,48		68,31		4,90		0,97
05.09.2025	24,00	*	14,87	0,00	14,87	69,20	38,79	30,41	7,00	3,80	14,10		14,10	14,40		14,40		68,57		4,90		0,97
06.09.2025	24,00	*	14,86	0,00	14,86	68,82	38,84	29,98	7,00	3,80	14,10		14,10	14,40		14,40		68,20		4,90		0,96
07.09.2025	24,00	*	14,94	0,00	14,94	68,96	38,92	30,04	7,00	3,80	14,14		14,14	14,45		14,45		68,37		4,90		0,97
08.09.2025	24,00	*	14,10	0,00	14,10	69,05	39,00	30,05	7,00	3,80	13,38		13,38	13,67		13,67		68,42		4,90		0,92
09.09.2025	24,00	*	13,87	0,00	13,87	69,56	39,34	30,22	7,00	3,80	13,17		13,17	13,45		13,45		68,91		4,90		0,91
10.09.2025	24,00	*	13,47	0,00	13,47	69,33	39,38	29,95	7,00	3,80	12,77		12,77	13,05		13,05		68,68		4,90		0,88
11.09.2025	24,00	*	14,70	0,00	14,70	68,98	39,28	29,70	7,00	3,80	13,95		13,95	14,26		14,26		68,37		4,90		0,95
12.09.2025	24,00	*	12,75	0,00	12,75	68,92	38,99	29,93	7,00	3,80	12,09		12,09	12,35		12,35		68,24		4,90		0,83
13.09.2025	24,00	*	12,90	0,00	12,90	68,96	38,65	30,31	7,00	3,80	12,21		12,21	12,48		12,48		68,29		4,90		0,83
14.09.2025	24,00	*	15,47	0,00	15,47	69,07	38,71	30,36	7,00	3,80	14,78		14,78	15,10		15,10		68,46		4,90		1,01
15.09.2025	24,00	*	14,04	0,00	14,04	69,01	38,26	30,75	7,00	3,80	13,42		13,42	13,71		13,71		68,35		4,90		0,92
16.09.2025	24,00	*	13,90	0,00	13,90	68,76	37,88	30,88	7,00	3,80	13,19		13,19	13,47		13,47		68,11		4,90		0,90
17.09.2025	24,00	*	13,64	0,00	13,64	68,50	37,66	30,84	7,00	3,80	12,88		12,88	13,16		13,16		67,89		4,90		0,88
18.09.2025	24,00	*	14,52	0,00	14,52	68,74	37,23	31,51	7,00	3,80	13,84		13,84	14,14		14,14		68,06		4,90		0,94
19.09.2025	24,00	*	14,13	0,00	14,13	68,87	37,55	31,32	7,00	3,80	13,46		13,46	13,75		13,75		68,19		4,90		0,92
20.09.2025	24,00	*	13,35	0,00	13,35	68,46	36,58	31,88	7,00	3,80	12,68		12,68	12,95		12,95		67,78		4,90		0,86
21.09.2025	24,00	*	16,23	0,00	16,23	69,02	37,33	31,69	7,00	3,80	15,50		15,50	15,83		15,83		68,44		4,90		1,06
22.09.2025	24,00	*	15,15	0,00	15,15	68,69	35,65	33,04	7,00	3,80	14,44		14,44	14,75		14,75		68,05		4,90		0,98
Среднее	24,00		14,42	0,00	14,42	68,77	37,94	30,83	7,00	3,80	13,67		13,67	13,97		13,97		68,13		4,90		0,93
Итого	744,00		447,06	0,00	447,06						423,88		423,88	432,98		432,98						28,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	165492	151994,00	9857,48		10114,00			5472,83	18514,50
23.09.2025	165952	151994,00	10293,50		10559,40			5534,23	19282,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 22,09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 432,98 м.куб.

0 час
0,00 куб.м
Договор подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
6,83 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 2886d290-59d6-494b-9fe7-4397897e88df

26.09.25 11:07 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 15:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D