

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8999.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 60, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23591
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: 17; МП: 17;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208237	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3467	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0063	Qгвс.= 0,2484		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0063	Qгвс.ср= 0,0604		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,01	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 2,52	Gгвс.= 24,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2025		*																				
24.08.2025		*																				
25.08.2025		*																				
26.08.2025		*																				
27.08.2025		*																				
28.08.2025		*																				
29.08.2025		*																				
30.08.2025		*																				
31.08.2025		*																				
01.09.2025		*																				
02.09.2025		*																				
03.09.2025		*																				
04.09.2025		*																				
05.09.2025		*																				
06.09.2025		*																				
07.09.2025		*																				
08.09.2025		*																				
09.09.2025	13,00	*	106,47	100,50	5,97	69,05	68,98	0,07	6,80	4,90	4,88		4,88	7,94		7,94		68,85				0,34
10.09.2025	24,00	*	105,79	100,23	5,56	68,98	68,91	0,07	6,80	4,90	7,32		7,32	7,47		7,47		68,46				0,50
11.09.2025	24,00	*	106,20	99,76	6,44	68,49	68,42	0,07	6,80	4,90	8,21		8,21	8,38		8,38		68,13				0,56
12.09.2025	24,00	*	105,16	100,16	5,00	68,58	68,52	0,06	6,80	4,90	6,72		6,72	6,85		6,85		68,06				0,46
13.09.2025	24,00	*	104,69	99,35	5,34	68,51	68,42	0,09	6,80	4,90	7,09		7,09	7,25		7,25		68,29				0,48
14.09.2025	24,00	*	105,78	99,37	6,41	68,45	68,37	0,08	6,80	4,90	8,18		8,18	8,35		8,35		68,11				0,56
15.09.2025	24,00	*	105,97	99,44	6,53	68,48	68,40	0,08	6,80	4,90	8,27		8,27	8,47		8,47		68,17				0,56
16.09.2025	24,00	*	105,11	99,47	5,64	68,37	68,30	0,07	6,80	4,90	7,37		7,37	7,54		7,54		67,96				0,50
17.09.2025	24,00	*	105,74	98,91	6,83	68,21	68,15	0,06	6,80	4,90	8,67		8,67	8,85		8,85		67,77				0,59
18.09.2025	24,00	*	104,80	98,58	6,22	68,17	68,08	0,09	6,80	4,90	8,00		8,00	8,19		8,19		67,90				0,54
19.09.2025	24,00	*	106,72	99,95	6,77	68,46	68,38	0,08	6,80	4,90	8,60		8,60	8,80		8,80		68,17				0,59
20.09.2025	24,00	*	105,13	99,34	5,79	68,27	68,20	0,07	6,80	4,90	7,57		7,57	7,73		7,73		67,72				0,51
21.09.2025	24,00	*	106,26	98,25	8,01	68,48	68,41	0,07	6,80	4,90	9,81		9,81	10,00		10,00		68,10				0,67
22.09.2025	24,00	*	106,52	99,80	6,72	68,33	68,25	0,08	6,80	4,90	8,58		8,58	8,75		8,75		67,95				0,58
Среднее	23,21		109,32	102,88	6,44	68,49	68,41	0,07	6,80	4,90	8,07		8,07	8,46		8,46		68,12				0,55
Итого	325,00		1480,34	1393,11	87,23						109,27		109,27	114,57		114,57						7,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	77061	72281,30	5292,37		5875,00			2367,95	14629,00
23.09.2025	80335,9	75367,70	5402,05		6123,05			2388,64	14955,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 13,02 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 257,73 м.куб.

419 час 9,6 Гкал

419 час 14316 куб.м
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

4,02 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ ЭДП ООО "ЖКС №2 Невского района"

Идентификатор: 2886d290-59d6-494b-9fe7-4397897e88df

26.09.25 11:07 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.09.25 15:04 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D