

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 97, корп. 2, лит. Р	Договор:	33958.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109732
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206917	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	Взлет ТПС			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1034		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,047		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025		*																				
24.08.2025		*																				
25.08.2025		*																				
26.08.2025		*																				
27.08.2025		*																				
28.08.2025		*																				
29.08.2025		*																				
30.08.2025		*																				
31.08.2025		*																				
01.09.2025		*																				
02.09.2025		*																				
03.09.2025		*																				
04.09.2025		*																				
05.09.2025		*																				
06.09.2025		*																				
07.09.2025		*																				
08.09.2025		*																				
09.09.2025		*																				
10.09.2025		*																				
11.09.2025		*																				
12.09.2025		*																				
13.09.2025		*																				
14.09.2025		*																				
15.09.2025		*																				
16.09.2025		*																				
17.09.2025		*																				
18.09.2025	10,00	*	37,94	33,48	4,46	69,73	69,45	0,28	6,80	4,90	4,85		4,85	4,94		4,94		69,17				0,34
19.09.2025	24,00		91,89	84,41	7,48	69,40	69,12	0,28	6,80	4,90	8,21		8,21	8,38		8,38		68,92				0,56
20.09.2025	24,00		90,87	83,41	7,46	69,23	68,94	0,29	6,80	4,90	8,40		8,40	8,58		8,58		68,65				0,58
21.09.2025	24,00		90,88	81,65	9,23	69,48	69,21	0,27	6,80	4,90	10,08		10,08	10,28		10,28		68,91				0,69
22.09.2025																						
Среднее	20,50		91,19	82,81	8,38	69,46	69,18	0,28	6,80	4,90	9,23		9,23	9,42		9,42		68,91				0,64
Итого	82,00		311,58	282,95	28,63						31,54		31,54	32,18		32,18						2,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
22.09.2025	311,58	282,95	31,54		32,18			4,25	82,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 14,54 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 282,64 м.куб.

662 час 16,83 Гкал
662 час 250,46 куб.м
Договор подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО 4,46 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: Орлов Иван Александрович
Идентификатор: 2886d290-59d6-494b-9fe7-4397897e88df
26.09.25 11:07 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 15:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D