

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В	Договор:	37467.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Кибальчича ул, д. 16, корп. 1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130728
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 43959	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ		0,067	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ		0,067	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ		0,048	12	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,158	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025																						
24.08.2025																						
25.08.2025																						
26.08.2025																						
27.08.2025																						
28.08.2025																						
29.08.2025																						
30.08.2025																						
31.08.2025																						
01.09.2025																						
02.09.2025																						
03.09.2025																						
04.09.2025																						
05.09.2025																						
06.09.2025																						
07.09.2025																						
08.09.2025		*																				
09.09.2025	14,00	*	57,83	47,93	9,90	69,87	69,55	0,32	5,00	3,30	9,78		9,78	10,00		10,00		69,65		3,30		0,68
10.09.2025	24,00	*	105,34	91,59	13,75	69,59	69,30	0,29	5,00	3,30	13,27		13,27	13,56		13,56		69,27		3,30		0,92
11.09.2025	24,00	*	104,43	90,81	13,62	69,08	68,77	0,31	5,00	3,30	13,20		13,20	13,49		13,49		68,85		3,30		0,91
12.09.2025	24,00	*	104,88	90,95	13,93	69,15	68,86	0,29	5,00	3,30	13,50		13,50	13,79		13,79		68,81		3,30		0,93
13.09.2025	24,00	*	105,83	90,16	15,67	69,08	68,74	0,34	5,00	3,30	15,24		15,24	15,58		15,58		69,08		3,30		1,05
14.09.2025	24,00	*	105,54	89,86	15,68	69,02	68,71	0,31	5,00	3,30	15,30		15,30	15,64		15,64		68,86		3,30		1,05
15.09.2025	24,00	*	104,36	90,05	14,31	69,04	68,73	0,31	5,00	3,30	13,98		13,98	14,29		14,29		68,89		3,30		0,96
16.09.2025	24,00	*	104,64	89,99	14,65	68,94	68,65	0,29	5,00	3,30	14,29		14,29	14,60		14,60		68,64		3,30		0,98
17.09.2025	24,00	*	104,42	89,41	15,01	68,78	68,48	0,30	5,00	3,30	14,70		14,70	15,02		15,02		68,53		3,30		1,01
18.09.2025	24,00	*	103,94	89,08	14,86	68,72	68,39	0,33	5,00	3,30	14,50		14,50	14,81		14,81		68,59		3,30		1,00
19.09.2025	24,00	*	104,37	90,44	13,93	68,99	68,66	0,33	5,00	3,30	13,41		13,41	13,70		13,70		68,83		3,30		0,92
20.09.2025	24,00	*	106,10	90,10	16,00	68,81	68,51	0,30	5,00	3,30	15,52		15,52	15,86		15,86		68,57		3,30		1,07
21.09.2025	24,00	*	105,22	88,80	16,42	69,10	68,80	0,30	5,00	3,30	16,05		16,05	16,40		16,40		68,93		3,30		1,11
22.09.2025	24,00	*	105,18	90,23	14,95	68,85	68,54	0,31	5,00	3,30	14,52		14,52	14,84		14,84		68,65		3,30		1,00
Среднее	23,29		104,69	89,77	14,92	69,07	68,76	0,31	5,00	3,30	14,52		14,52	14,84		14,84		68,87		3,30		1,00
Итого	326,00		1422,08	1219,40	202,68						197,26		197,26	201,58		201,58						13,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
09.09.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	10,93
23.09.2025	1422,08	1219,37	197,26		201,58			28,02	346,93

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 23,61 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 458,3 м.куб.

418 час 17,24 Гкал

418 час 256,72 куб.м

Абонент подписывает электронный подписью

ОТПРАВЛЕНО

7,22 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: de95b301-37aa-4b5a-b35c-066a7fdaa065

26.09.25 11:12 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D