

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 27, лит. Е	Договор:	33089.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ново-Александровская ул, д. 27, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106115
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206117	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1914		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,087		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 34,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.08.2025																						
24.08.2025																						
25.08.2025																						
26.08.2025																						
27.08.2025																						
28.08.2025																						
29.08.2025																						
30.08.2025																						
31.08.2025																						
01.09.2025																						
02.09.2025																						
03.09.2025																						
04.09.2025																						
05.09.2025																						
06.09.2025																						
07.09.2025																						
08.09.2025																						
09.09.2025																						
10.09.2025																						
11.09.2025																						
12.09.2025																						
13.09.2025																						
14.09.2025																						
15.09.2025																						
16.09.2025																						
17.09.2025																						
18.09.2025																						
19.09.2025																						
20.09.2025																						
21.09.2025																						
22.09.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 33,24 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 381,86 м.куб.

744 час
39,14 Гкал
381,86 м.куб.

ОТПРАВЛЕНО
5,90 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета: Орлов Иван Иванович
Идентификатор: de95b301-37aa-4b5a-b35c-066a7fdaa065

26.09.25 11:12 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.09.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D