

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А	Договор:	27080.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	78745
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1; МП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;		
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 102368	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,093		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,051		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 20,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025																						
24.08.2025																						
25.08.2025																						
26.08.2025	13,00	*	33,25	29,27	3,98	67,00	66,78	0,22	7,80	4,90	17,89		17,89	18,24		18,24		65,33		5,80		1,17
27.08.2025	24,00	*	62,83	56,33	6,50	66,43	66,18	0,25	7,80	4,90	5,46		5,46	5,53		5,53		66,40		5,80		0,36
28.08.2025	24,00	*	62,98	56,75	6,23	66,93	66,67	0,26	7,80	4,90	5,17		5,17	5,27		5,27		66,99		5,80		0,35
29.08.2025	24,00	*	63,53	57,08	6,45	66,91	66,69	0,22	7,80	4,90	5,40		5,40	5,53		5,53		66,61		5,80		0,36
30.08.2025	24,00		63,61	57,05	6,56	67,36	67,14	0,22	7,80	4,90	5,53		5,53	5,68		5,68		67,04		5,80		0,37
31.08.2025	24,00		64,58	57,10	7,48	68,07	67,84	0,23	7,80	4,90	6,44		6,44	6,58		6,58		67,87		5,80		0,44
01.09.2025	24,00	*	63,40	57,12	6,28	68,74	68,49	0,25	7,80	4,90	5,30		5,30	5,41		5,41		68,72		5,80		0,36
02.09.2025	24,00	*	64,02	57,61	6,41	67,58	67,36	0,22	7,80	4,90	5,42		5,42	5,55		5,55		67,34		5,80		0,36
03.09.2025	24,00	*	63,35	56,86	6,49	67,51	67,28	0,23	7,80	4,90	5,51		5,51	5,63		5,63		67,26		5,80		0,37
04.09.2025	24,00	*	63,79	57,32	6,47	67,70	67,46	0,24	7,80	4,90	5,48		5,48	5,60		5,60		67,64		5,80		0,37
05.09.2025	24,00	*	63,86	57,51	6,35	67,88	67,65	0,23	7,80	4,90	5,38		5,38	5,51		5,51		67,68		5,80		0,36
06.09.2025	24,00		63,47	57,05	6,42	67,73	67,52	0,21	7,80	4,90	5,46		5,46	5,57		5,57		67,34		5,80		0,37
07.09.2025	24,00	*	64,29	56,97	7,32	67,89	67,68	0,21	7,80	4,90	6,39		6,39	6,53		6,53		67,52		5,80		0,43
08.09.2025	24,00		63,26	57,36	5,90	67,88	67,67	0,21	7,80	4,90	4,96		4,96	5,07		5,07		67,56		5,80		0,33
09.09.2025	24,00	*	63,34	57,75	5,59	68,47	68,25	0,22	7,80	4,90	4,83		4,83	4,91		4,91		68,18		5,80		0,33
10.09.2025	24,00		65,25	59,52	5,73	68,40	68,19	0,21	7,80	4,90	4,83		4,83	4,91		4,91		68,10		5,80		0,33
11.09.2025	24,00	*	65,32	59,58	5,74	67,93	67,71	0,22	7,80	4,90	4,81		4,81	4,89		4,89		67,74		5,80		0,33
12.09.2025	24,00	*	65,68	59,86	5,82	68,05	67,85	0,20	7,80	4,90	4,88		4,88	4,98		4,98		67,73		5,80		0,33
13.09.2025	24,00	*	65,50	59,30	6,20	67,93	67,71	0,22	7,80	4,90	5,24		5,24	5,36		5,36		67,80		5,80		0,36
14.09.2025	24,00	*	65,53	59,42	6,11	67,98	67,78	0,20	7,80	4,90	5,15		5,15	5,29		5,29		67,67		5,80		0,35
15.09.2025	24,00	*	65,84	59,45	6,39	67,94	67,73	0,21	7,80	4,90	5,46		5,46	5,58		5,58		67,70		5,80		0,37
16.09.2025	24,00	*	65,90	59,44	6,46	67,91	67,72	0,19	7,80	4,90	5,54		5,54	5,67		5,67		67,54		5,80		0,38
17.09.2025	24,00		65,55	59,20	6,35	67,65	67,45	0,20	7,80	4,90	5,44		5,44	5,55		5,55		67,34		5,80		0,37
18.09.2025	24,00	*	65,70	59,08	6,62	67,67	67,45	0,22	7,80	4,90	5,75		5,75	5,85		5,85		67,52		5,80		0,39
19.09.2025	24,00		65,37	59,54	5,83	67,83	67,61	0,22	7,80	4,90	4,96		4,96	5,02		5,02		67,62		5,80		0,34
20.09.2025	24,00		65,73	59,22	6,51	67,69	67,49	0,20	7,80	4,90	5,58		5,58	5,71		5,71		67,38		5,80		0,38
21.09.2025	24,00	*	64,91	58,56	6,35	68,00	67,80	0,20	7,80	4,90	5,42		5,42	5,56		5,56		67,69		5,80		0,37
22.09.2025	24,00	*	65,49	60,02	5,47	67,65	67,43	0,22	7,80	4,90	5,21		5,21	5,33		5,33		67,47		5,80		0,35
Среднее	23,61		64,46	58,14	6,32	67,74	67,52	0,22	7,80	4,90	5,91		5,91	6,04		6,04		67,46		5,80		0,40
Итого	661,00		1775,33	1601,32	174,01						162,89		162,89	166,31		166,31						10,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
27.08.2025	33,25	29,27	17,89		18,24			1,43	13,00
23.09.2025	1775,33	1601,32	162,89		166,31			23,20	661,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 9,3 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 185,26 м.куб.

83 час 1,24 Гкал

83 час 18,95 куб.м

Абонент подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

2,92 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: de95b301-37aa-4b5a-b35c-066a7fdaa065

26.09.25 11:12 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D