

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 3, лит. А			Договор:	27082.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 3, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	78747		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;						
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 102367			расходомер:	Gmin=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ				0,067			30	КТПТР-05						
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ				0,067			30	КТПТР-05						
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ				0,027			12	ТПТ-15-2						
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,176			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0854						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0388						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,8			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 15,52			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2025		*																				
24.08.2025		*																				
25.08.2025		*																				
26.08.2025		*																				
27.08.2025	24,00		60,43	53,39	7,04	66,75	66,52	0,23	7,80	4,90	6,61		6,61	6,74		6,74		66,59		5,80		0,44
28.08.2025	24,00	*	59,31	53,68	5,63	67,25	67,01	0,24	7,80	4,90	5,10		5,10	5,18		5,18		67,13		5,80		0,34
29.08.2025	24,00	*	60,06	53,98	6,08	67,20	67,00	0,20	7,80	4,90	5,53		5,53	5,63		5,63		66,79		5,80		0,37
30.08.2025	24,00	*	60,02	53,97	6,05	67,67	67,47	0,20	7,80	4,90	5,53		5,53	5,61		5,61		67,17		5,80		0,37
31.08.2025	24,00		60,78	54,13	6,65	68,40	68,18	0,22	7,80	4,90	6,09		6,09	6,23		6,23		68,10		5,80		0,41
01.09.2025	24,00	*	60,61	54,03	6,58	69,06	68,84	0,22	7,80	4,90	6,10		6,10	6,24		6,24		68,74		5,80		0,42
02.09.2025	24,00		61,21	54,50	6,71	67,88	67,67	0,21	7,80	4,90	6,18		6,18	6,30		6,30		67,54		5,80		0,42
03.09.2025	24,00		60,76	53,88	6,88	67,83	67,62	0,21	7,80	4,90	6,36		6,36	6,48		6,48		67,53		5,80		0,43
04.09.2025	24,00	*	60,39	54,31	6,08	68,01	67,80	0,21	7,80	4,90	5,55		5,55	5,66		5,66		67,67		5,80		0,38
05.09.2025	24,00		60,34	54,46	5,88	68,21	68,01	0,20	7,80	4,90	5,34		5,34	5,45		5,45		67,86		5,80		0,36
06.09.2025	24,00	*	60,95	54,04	6,91	68,04	67,86	0,18	7,80	4,90	6,33		6,33	6,48		6,48		67,54		5,80		0,43
07.09.2025	24,00	*	61,23	54,12	7,11	68,18	68,00	0,18	7,80	4,90	6,59		6,59	6,73		6,73		67,68		5,80		0,44
08.09.2025	24,00	*	60,93	54,27	6,66	68,21	68,02	0,19	7,80	4,90	6,09		6,09	6,23		6,23		67,80		5,80		0,41
09.09.2025	24,00	*	60,84	54,18	6,66	68,80	68,61	0,19	7,80	4,90	6,12		6,12	6,23		6,23		68,38		5,80		0,42
10.09.2025	24,00	*	60,34	54,17	6,17	68,72	68,52	0,20	7,80	4,90	5,63		5,63	5,76		5,76		68,29		5,80		0,38
11.09.2025	24,00	*	56,18	50,08	6,10	68,30	68,09	0,21	7,80	4,90	5,66		5,66	5,75		5,75		67,34		5,80		0,38
12.09.2025	24,00	*	60,98	54,41	6,57	68,35	68,16	0,19	7,80	4,90	5,98		5,98	6,13		6,13		67,83		5,80		0,40
13.09.2025	24,00	*	59,90	53,99	5,91	68,25	68,03	0,22	7,80	4,90	5,39		5,39	5,51		5,51		67,98		5,80		0,36
14.09.2025	24,00	*	61,18	54,11	7,07	68,28	68,09	0,19	7,80	4,90	6,61		6,61	6,76		6,76		67,88		5,80		0,45
15.09.2025	24,00		60,84	54,15	6,69	68,24	68,05	0,19	7,80	4,90	6,17		6,17	6,30		6,30		67,84		5,80		0,42
16.09.2025	24,00	*	60,58	54,14	6,44	68,20	68,01	0,19	7,80	4,90	5,93		5,93	6,08		6,08		67,77		5,80		0,40
17.09.2025	24,00		60,24	53,92	6,32	67,98	67,78	0,20	7,80	4,90	5,81		5,81	5,91		5,91		67,64		5,80		0,39
18.09.2025	24,00	*	60,06	54,26	5,80	67,97	67,75	0,22	7,80	4,90	5,67		5,67	5,79		5,79		67,67		5,80		0,38
19.09.2025	24,00	*	60,45	54,20	6,25	68,15	67,94	0,21	7,80	4,90	5,73		5,73	5,84		5,84		67,83		5,80		0,39
20.09.2025	24,00		60,62	53,96	6,66	67,97	67,79	0,18	7,80	4,90	6,10		6,10	6,23		6,23		67,39		5,80		0,41
21.09.2025	24,00		61,04	53,40	7,64	68,30	68,09	0,21	7,80	4,90	7,12		7,12	7,27		7,27		67,92		5,80		0,48
22.09.2025	24,00	*	60,84	54,10	6,74	67,96	67,75	0,21	7,80	4,90	6,17		6,17	6,30		6,30		67,66		5,80		0,42
Среднее	24,00		60,41	53,92	6,49	68,08	67,88	0,20	7,80	4,90	5,98		5,98	6,10		6,10		67,69		5,80		0,40
Итого	648,00		1631,11	1455,83	175,28						161,49		161,49	164,82		164,82						10,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	0	0,00	14680,20		14970,00			954,64	998,00
23.09.2025	1665,47	1485,26	166,15		169,58			23,90	662,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 9,51 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 189,22 м.куб.

96 час 1,6 Гкал

2,44 куб.м

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

2,99 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ ЭДО ООО "Энергия" (от абонента)

Идентификатор: de95b301-37aa-4b5a-b35c-066a7fdaa065

26.09.25 11:12 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D