Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	**Жилой дом по адресу: Полярников, д. 11, лит. В**	Договор: **42299.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Общий**
Адрес:	**Полярников ул, д. 11 ИТП жил. часть**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**143832**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**котельная 2 Невская**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **17.07.2028** Режим (схема): **ОП: СИ-1 КТЗ-2 ФРТ-1; МП: СИ-1 КТЗ-2 ФРТ-1;**

Вычислитель:	**ТВ7-04М № 20121331**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		РС40-22	0,15	22	КТПТР-01	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)		РС40-22	0,15	22	КТПТР-01	СДВ-И-1,0
Подающий ГВС (М3)		РС25-9	0,06	9	КТПТР-01	СДВ-И-1,0
Циркуляционный ГВС (М4)		РС20-6	0,04	6	КТПТР-01	СДВ-И-1,0
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2185**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,01**	Qгвс.=	**0,231**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,01**	Qгвс.ср=	**0,0534**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**66,3797**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**4**	Gгвс.=	**21,36**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**М1**	**М2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2025	24,00	*	33,77	29,74	4,03	68,48	53,74	14,74	6,80	4,90	34,10	30,30	3,80	34,83	30,71	4,12		68,14	53,65	6,80	4,90	0,70
24.08.2025	24,00	*	34,24	29,22	5,02	68,33	53,50	14,83	6,80	4,90	34,58	29,77	4,81	35,32	30,17	5,15		68,00	53,42	6,80	4,90	0,76
25.08.2025	24,00	*	34,34	29,12	5,22	67,74	53,06	14,68	6,80	4,90	34,68	29,66	5,02	35,41	30,05	5,36		67,40	52,97	6,80	4,90	0,77
26.08.2025	24,00	*	33,54	28,97	4,57	67,32	52,60	14,72	6,80	4,90	33,88	29,52	4,36	34,58	29,90	4,68		66,99	52,51	6,80	4,90	0,72
27.08.2025	24,00	*	33,53	28,24	5,29	67,49	52,47	15,02	6,80	4,90	33,88	28,77	5,11	34,58	29,14	5,44		67,15	52,40	6,80	4,90	0,77
28.08.2025	24,00	*	33,90	28,62	5,28	67,92	52,82	15,10	6,80	4,90	34,26	29,16	5,10	34,97	29,54	5,43		67,59	52,74	6,80	4,90	0,78
29.08.2025	24,00	*	33,35	28,87	4,48	67,81	52,77	15,04	6,80	4,90	33,69	29,42	4,27	34,39	29,80	4,59		67,47	52,71	6,80	4,90	0,72
30.08.2025	24,00	*	33,71	28,77	4,94	68,43	53,26	15,17	6,80	4,90	34,05	29,32	4,73	34,78	29,71	5,07		68,09	53,18	6,80	4,90	0,76
31.08.2025	24,00	*	33,04	28,93	4,11	69,11	53,69	15,42	6,80	4,90	33,37	29,48	3,89	34,10	29,88	4,22		68,77	53,61	6,80	4,90	0,72
01.09.2025	24,00	*	33,99	28,89	5,10	69,80	54,28	15,52	6,80	4,90	34,33	29,43	4,90	35,09	29,84	5,25		69,46	54,20	6,80	4,90	0,79
02.09.2025	24,00	*	33,89	29,09	4,80	68,57	53,55	15,02	6,80	4,90	34,24	29,64	4,60	34,97	30,04	4,93		68,24	53,46	6,80	4,90	0,75
03.09.2025	24,00	*	33,66	28,67	4,99	68,51	53,40	15,11	6,80	4,90	34,01	29,21	4,80	34,74	29,60	5,14		68,16	53,31	6,80	4,90	0,76
04.09.2025	24,00	*	33,14	28,95	4,19	68,71	53,55	15,16	6,80	4,90	33,48	29,49	3,99	34,20	29,89	4,31		68,36	53,45	6,80	4,90	0,71
05.09.2025	24,00	*	33,76	29,10	4,66	68,94	53,88	15,06	6,80	4,90	34,10	29,64	4,46	34,84	30,05	4,79		68,60	53,79	6,80	4,90	0,75
06.09.2025	24,00	*	33,02	28,99	4,03	68,65	53,69	14,96	6,80	4,90	33,35	29,53	3,82	34,07	29,93	4,14		68,30	53,61	6,80	4,90	0,70
07.09.2025	24,00	*	34,03	28,86	5,17	68,82	53,93	14,89	6,80	4,90	34,39	29,39	5,00	35,13	29,79	5,34		68,48	53,84	6,80	4,90	0,77
08.09.2025	24,00	*	34,55	28,94	5,61	68,87	54,00	14,87	6,80	4,90	34,91	29,47	5,44	35,67	29,87	5,80		68,54	53,91	6,80	4,90	0,81
09.09.2025	24,00	*	34,05	29,28	4,77	69,36	54,35	15,01	6,80	4,90	34,42	29,82	4,60	35,17	30,23	4,94		69,01	54,26	6,80	4,90	0,76
10.09.2025	24,00	*	33,26	29,44	3,82	69,16	54,25	14,91	6,80	4,90	33,62	29,98	3,64	34,35	30,39	3,96		68,81	54,17	6,80	4,90	0,69
11.09.2025	24,00	*	33,25	29,01	4,24	68,67	53,80	14,87	6,80	4,90	33,61	29,54	4,07	34,33	29,94	4,39		68,31	53,73	6,80	4,90	0,71
12.09.2025	24,00	*	33,78	29,12	4,66	68,75	53,83	14,92	6,80	4,90	34,14	29,64	4,50	34,87	30,04	4,83		68,37	53,75	6,80	4,90	0,74
13.09.2025	24,00	*	33,41	28,91	4,50	68,61	53,62	14,99	6,80	4,90	33,78	29,42	4,36	34,50	29,82	4,68		68,22	53,54	6,80	4,90	0,73
14.09.2025	24,00	*	33,56	28,86	4,70	68,64	53,55	15,09	6,80	4,90	33,92	29,38	4,54	34,65	29,77	4,88		68,25	53,47	6,80	4,90	0,75
15.09.2025	24,00	*	34,37	28,79	5,58	68,61	53,46	15,15	6,80	4,90	34,74	29,31	5,43	35,49	29,70	5,79		68,23	53,38	6,80	4,90	0,81
16.09.2025	24,00	*	34,29	28,80	5,49	68,57	53,44	15,13	6,80	4,90	34,65	29,32	5,33	35,39	29,71	5,68		68,19	53,36	6,80	4,90	0,80
17.09.2025	24,00	*	33,52	28,67	4,85	68,33	53,09	15,24	6,80	4,90	33,88	29,19	4,69	34,60	29,57	5,03		67,94	53,02	6,80	4,90	0,76
18.09.2025	24,00	*	33,48	28,49	4,99	68,32	52,99	15,33	6,80	4,90	33,85	29,01	4,84	34,57	29,39	5,18		67,93	52,90	6,80	4,90	0,77
19.09.2025	24,00	*	34,10	28,99	5,11	68,55	53,21	15,34	6,20	4,30	34,47	29,52	4,95	35,20	29,92	5,28		68,16	53,13	6,20	5,10	0,78
20.09.2025	24,00		33,34	28,89	4,45	68,36	52,99	15,37	5,50	3,70	33,69	29,42	4,27	34,41	29,81	4,60		67,97	52,94	5,40	5,30	0,73
21.09.2025	24,00		35,42	28,44	6,98	68,75	53,36	15,39	5,50	3,70	35,80	28,97	6,83	36,57	29,36	7,21		68,39	53,32	5,40	5,20	0,90
22.09.2025	24,00		34,22	29,04	5,18	68,39	53,18	15,21	5,50	3,70	34,59	29,59	5,00	35,33	29,98	5,35		68,01	53,15	5,40	5,30	0,78
Среднее	24,00		33,79	28,93	4,86	68,53	53,46	15,07	6,65	4,76	34,14	29,46	4,68	34,87	29,86	5,02		68,18	53,38	6,65	4,94	0,76
Итого	**744,00**		**1047,51**	**896,70**	**150,81**						**1058,46**	**913,31**	**145,15**	**1081,10**	**925,54**	**155,56**						**23,45**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	22408,9	20285,80	13789,50	11806,20	14881,10	12668,70		964,38	9265,00
23.09.2025	23490,2	21212,20	14881,80	12749,70	15996,90	13624,90		1013,16	10033,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м
Период расчета по договору:	час	
Период превышения t2:		
Корректировка на температуру холодной воды	**16,11** °C	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	**2,34** Гкал	
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**21,11** Гкал	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**155,56** м.куб.	

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3b527796-7549-4896-8e2b-a2e669060044

_____ /_____/

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **26.09.25** 14:50 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **26.09.25** 15:04 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

_____ /_____/