

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В	Договор:	24208.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	67812
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 33261	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25		0,068	17	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2895	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,121		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,055		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 86,85	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2025	24,00	*	70,16	58,34	11,82	70,06	69,82	0,24	5,80	3,90	7,20		7,20	7,36		7,36		69,70		4,90		0,50
24.08.2025	24,00	*	69,98	57,43	12,55	69,94	69,69	0,25	5,80	3,90	7,95		7,95	8,12		8,12		69,59		4,90		0,55
25.08.2025	24,00	*	69,70	57,72	11,98	69,15	68,91	0,24	5,80	3,90	7,38		7,38	7,54		7,54		68,77		4,90		0,51
26.08.2025	24,00	*	69,41	57,75	11,66	68,94	68,66	0,28	5,80	3,90	7,09		7,09	7,25		7,25		68,81		4,90		0,49
27.08.2025	24,00	*	69,62	56,47	13,15	68,86	68,58	0,28	5,80	3,90	8,65		8,65	8,83		8,83		68,73		4,90		0,59
28.08.2025	24,00	*	70,06	57,01	13,05	69,47	69,19	0,28	5,80	3,90	8,58		8,58	8,77		8,77		69,28		4,90		0,59
29.08.2025	24,00	*	70,60	58,12	12,48	69,14	68,87	0,27	5,80	3,90	8,01		8,01	8,18		8,18		68,90		4,90		0,55
30.08.2025	24,00	*	70,43	58,20	12,23	69,86	69,60	0,26	5,80	3,90	7,78		7,78	7,95		7,95		69,51		4,90		0,54
31.08.2025	24,00	*	69,92	56,45	13,47	70,51	70,23	0,28	5,80	3,90	8,98		8,98	9,18		9,18		70,35		4,90		0,63
01.09.2025	24,00	*	70,81	58,62	12,19	71,16	70,90	0,26	5,80	3,90	7,55		7,55	7,72		7,72		70,84		4,90		0,53
02.09.2025	24,00	*	72,23	59,05	13,18	69,79	69,54	0,25	5,80	3,90	8,46		8,46	8,64		8,64		69,53		4,90		0,59
03.09.2025	24,00	*	70,63	58,67	11,96	69,88	69,62	0,26	5,80	3,90	7,29		7,29	7,45		7,45		69,59		4,90		0,51
04.09.2025	24,00	*	70,82	59,12	11,70	70,07	69,81	0,26	5,80	3,90	7,01		7,01	7,17		7,17		69,79		4,90		0,49
05.09.2025	24,00	*	72,11	59,11	13,00	70,32	70,06	0,26	5,80	3,90	8,29		8,29	8,48		8,48		70,09		4,90		0,58
06.09.2025	24,00	*	70,32	59,31	11,01	69,97	69,71	0,26	5,80	3,90	6,37		6,37	6,52		6,52		69,66		4,90		0,44
07.09.2025	24,00	*	71,23	58,89	12,34	70,11	69,84	0,27	5,80	3,90	7,67		7,67	7,84		7,84		69,82		4,90		0,54
08.09.2025	24,00	*	70,94	59,26	11,68	70,24	69,98	0,26	5,80	3,90	7,01		7,01	7,17		7,17		69,91		4,90		0,49
09.09.2025	24,00	*	70,97	59,01	11,96	70,75	70,49	0,26	5,80	3,90	7,32		7,32	7,49		7,49		70,44		4,90		0,52
10.09.2025	24,00	*	71,04	59,05	11,99	70,66	70,41	0,25	5,80	3,90	7,39		7,39	7,56		7,56		70,25		4,90		0,52
11.09.2025	24,00	*	70,99	59,00	11,99	70,15	69,89	0,26	5,80	3,90	7,39		7,39	7,55		7,55		69,79		4,90		0,52
12.09.2025	24,00	*	70,69	59,52	11,17	70,25	70,00	0,25	5,80	3,90	6,56		6,56	6,71		6,71		69,83		4,90		0,46
13.09.2025	24,00	*	70,13	57,97	12,16	70,20	69,92	0,28	5,80	3,90	7,63		7,63	7,80		7,80		70,06		4,90		0,54
14.09.2025	24,00	*	71,96	57,24	14,72	70,09	69,80	0,29	5,80	3,90	10,16		10,16	10,39		10,39		69,94		4,90		0,71
15.09.2025	24,00	*	71,27	58,89	12,38	70,15	69,87	0,28	5,80	3,90	7,74		7,74	7,91		7,91		69,93		4,90		0,54
16.09.2025	24,00	*	45,21	35,47	9,74	70,08	69,26	0,82	5,80	3,90	5,50		5,50	5,62		5,62		69,37		4,90		0,38
17.09.2025	24,00	*	9,61	0,00	9,61	68,78	39,79	28,99	5,80	3,90	8,05		8,05	8,22		8,22		67,96		4,90		0,55
18.09.2025	24,00	*	9,59	0,00	9,59	68,83	38,82	30,01	5,80	3,90	8,06		8,06	8,24		8,24		68,03		4,90		0,55
19.09.2025	24,00	*	9,09	0,00	9,09	69,02	36,77	32,25	5,80	3,90	7,61		7,61	7,77		7,77		68,10		4,90		0,52
20.09.2025	24,00	*	8,49	0,00	8,49	68,76	36,70	32,06	5,80	3,90	7,18		7,18	7,33		7,33		67,83		4,90		0,49
21.09.2025	24,00	*	10,38	0,00	10,38	69,10	38,04	31,06	5,80	3,90	9,14		9,14	9,33		9,33		68,24		4,90		0,62
22.09.2025																						
Среднее	24,00		59,61	47,86	11,76	69,81	64,43	5,38	5,80	3,90	7,70		7,70	7,87		7,87		69,42		4,90		0,53
Итого	720,00		1788,39	1435,67	352,72						231,00		231,00	236,09		236,09						16,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	12387,9	10428,00	1337,38		1368,49			466,47	4259,03
22.09.2025	14246	11922,10	1575,06		1611,44			511,00	5003,03

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 12,72 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 243,96 м.куб.

24 час 0,53 Гкал

24 час 7,87 куб.м

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

3,85 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: 670acb2d-8478-4c28-8694-f7cf33c6c34b

26.09.25 11:15 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 15:04 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D