

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А**
Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35276.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Общий **114682**
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14925		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-50-B1		0,16	72	КТПТР-05				
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-50-B1		0,16	72	КТПТР-05				
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (M4)										
Подпиточный трубопровод (Vп)										
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	0,5324	Qвент. =	0	Qtex. =	0	Qtex.гв =	0	Qгвс. = 0,2259
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qtex.гвс.ср	0	Qгвс.ср = 0,1027
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	159,72	Gвент. =	0	Gtex. =	0	Gtex.гв =	0	Gгвс. = 41,08 Gгвс.м =