

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 22, лит. Ш	Договор:	35031.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 22, лит. Ш	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112521
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 205802	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,167	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1342		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,061		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 50,7342	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 24,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025																						
24.08.2025																						
25.08.2025																						
26.08.2025																						
27.08.2025	13,00	*	3,18	0,07	3,11	63,61	59,94	3,67	6,80	4,90	3,24		3,24	3,29		3,29		62,97				0,20
28.08.2025	24,00	*	3,87	0,00	3,87	61,84	18,45	43,39	6,80	4,90	4,04		4,04	4,08		4,08		60,95				0,24
29.08.2025	24,00	*	4,01	0,00	4,01	61,83	18,03	43,80	6,80	4,90	4,19		4,19	4,21		4,21		60,99				0,26
30.08.2025	24,00	*	4,71	0,00	4,71	61,92	18,64	43,28	6,80	4,90	4,77		4,77	4,84		4,84		61,33				0,29
31.08.2025	24,00	*	5,11	0,00	5,11	63,06	18,92	44,14	6,80	4,90	5,22		5,22	5,30		5,30		62,37				0,33
01.09.2025	24,00	*	4,73	0,00	4,73	63,66	19,09	44,57	6,80	4,90	4,87		4,87	4,94		4,94		62,76				0,31
02.09.2025	24,00	*	4,75	0,00	4,75	62,65	18,83	43,82	6,80	4,90	4,86		4,86	4,90		4,90		61,95				0,30
03.09.2025	24,00	*	3,74	0,00	3,74	62,37	18,72	43,65	6,80	4,90	3,73		3,73	3,79		3,79		61,57				0,23
04.09.2025	24,00	*	3,73	0,00	3,73	61,71	18,81	42,90	6,80	4,90	3,68		3,68	3,71		3,71		61,07				0,22
05.09.2025	24,00	*	4,63	0,00	4,63	62,47	19,25	43,22	6,80	4,90	4,61		4,61	4,68		4,68		61,87				0,29
06.09.2025	24,00	*	4,03	0,00	4,03	61,51	19,49	42,02	6,80	4,90	3,84		3,84	3,88		3,88		61,21				0,23
07.09.2025	24,00	*	4,71	0,00	4,71	62,55	19,43	43,12	6,80	4,90	4,64		4,64	4,72		4,72		62,17				0,29
08.09.2025	24,00	*	3,37	0,00	3,37	61,12	19,31	41,81	6,80	4,90	3,20		3,20	3,22		3,22		60,72				0,20
09.09.2025	24,00	*	4,84	0,00	4,84	62,90	19,38	43,52	6,80	4,90	4,74		4,74	4,81		4,81		62,44				0,30
10.09.2025	24,00	*	4,25	0,00	4,25	62,44	19,65	42,79	6,80	4,90	4,11		4,11	4,14		4,14		62,03				0,26
11.09.2025	24,00	*	4,66	0,00	4,66	62,37	19,66	42,71	6,80	4,90	4,53		4,53	4,58		4,58		61,98				0,28
12.09.2025	24,00	*	4,37	0,00	4,37	62,48	19,48	43,00	6,80	4,90	4,21		4,21	4,27		4,27		62,04				0,26
13.09.2025	24,00	*	3,50	0,00	3,50	61,62	19,46	42,16	6,80	4,90	3,42		3,42	3,45		3,45		60,93				0,21
14.09.2025	24,00	*	4,23	0,00	4,23	62,40	19,33	43,07	6,80	4,90	4,04		4,04	4,09		4,09		62,19				0,25
15.09.2025	24,00	*	4,40	0,00	4,40	62,54	19,35	43,19	6,80	4,90	4,30		4,30	4,34		4,34		62,11				0,27
16.09.2025	24,00	*	3,55	0,00	3,55	62,35	19,28	43,07	6,80	4,90	3,52		3,52	3,56		3,56		61,45				0,22
17.09.2025	24,00	*	4,52	0,00	4,52	62,39	19,15	43,24	6,80	4,90	4,40		4,40	4,44		4,44		61,80				0,27
18.09.2025	24,00	*	3,84	0,00	3,84	62,35	18,67	43,68	6,80	4,90	3,74		3,74	3,77		3,77		61,75				0,23
19.09.2025	24,00	*	4,54	0,00	4,54	62,86	18,66	44,20	6,80	4,90	4,40		4,40	4,46		4,46		62,40				0,27
20.09.2025	24,00	*	3,67	0,00	3,67	62,16	18,58	43,58	6,80	4,90	3,55		3,55	3,58		3,58		61,47				0,22
21.09.2025	24,00	*	4,49	0,00	4,49	62,65	18,83	43,82	6,80	4,90	4,33		4,33	4,37		4,37		62,32				0,27
22.09.2025	24,00	*	5,24	0,00	5,24	63,13	19,07	44,06	6,80	4,90	5,17		5,17	5,25		5,25		62,70				0,32
Среднее	23,59		4,32	0,00	4,32	62,41	20,57	41,83	6,80	4,90	4,27		4,27	4,32		4,32		61,83				0,26
Итого	637,00		114,67	0,07	114,60						113,35		113,35	114,67		114,67						7,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
28.08.2025	3,18	0,07	3,24		3,29			0,39	13,00
23.09.2025	114,67	0,07	113,35		114,67			14,16	637,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 6,05 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 133,75 м.куб.

107 час 1,16 Гкал
107 час 19,08 куб.м
107 час
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО 2,13 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за качество теплоснабжения (от Абонента)
Идентификатор: 670acb2d-8478-4c28-8694-f7cf33c6c34b
26.09.25 11:15 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 14:46 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D