

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 12, лит. Д**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38005.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий 131763**
График: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204780		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,3158	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. = 0,193
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,0536
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	94,74	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. = 21,44 Gгвс.м=
						Gтех.гвс	0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025																						
24.08.2025																						
25.08.2025																						
26.08.2025																						
27.08.2025																						
28.08.2025																						
29.08.2025																						
30.08.2025																						
31.08.2025																						
01.09.2025																						
02.09.2025																						
03.09.2025																						
04.09.2025																						
05.09.2025																						
06.09.2025																						
07.09.2025																						
08.09.2025																						
09.09.2025																						
10.09.2025																						
11.09.2025																						
12.09.2025																						
13.09.2025																						
14.09.2025																						
15.09.2025																						
16.09.2025																						
17.09.2025																						
18.09.2025																						
19.09.2025																						
20.09.2025																						
21.09.2025																						
22.09.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,11 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **16,23 Гкал**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **308,14 м.куб.**

744 час
21,08 Гкал
308,14 м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
4,85 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.09.25 11:18 (MSK)
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.09.25 14:45 (MSK)
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Ответственный за прибор учета: **Орлов Иван Игоревич**
Идентификатор: **ed05e17f-0b3c-432f-b941-fe8659eb22e5**