## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2025

Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М Абонент:

Адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М

Договор: 28548.046.6 Строит.адрес:

Телефон:

Телефон:

Преобр.давления:

Qгвс.=

0,1276

Узел учета:

Общий

83441 Код УУТЭ:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: 2-х трубная схема график: 150/70 ОП: СП-0; МП: СП-0; Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2027 Режим (схема):

Вычислитель: CПТ 943.1 № 6100 Gmin= Gmax= Термопреобр.: расходомер: ПРЭМ-32-В1 КТПТР-05 Подающий трубопровод (М1) 0,067 30 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 КТПТР-05 Подающий ГВС (М3) 12 TΠT-15-2 ПРЭМ-20-D 0,08

Циркуляционный ГВС (M4)

Обслуживающая организация:

Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hxB)-M2\*(h2-hxB) QrBc=M3\*(h3-hxB) лето: Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,164 **Овент.=** 0 Qтех.= **Qтех.гв=** 0 0

Qгвс.cp= 0,058 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Логоворные расходы (ср. сут.) т/сут. Got = 49 2 GREUT = Λ GTEY = Λ GTEY FRE Λ Grec = 23 2 GERC ME

Договорные р	асходы (с	э.сут.),	, т/сут:		G0T.=	49,2		Gвент.=	. 0		Gтех.=	0		Gтех.гв=			Gгвс.=	23,2	Gгвс.м=			
		r						кое потреб	оление за	отчетный	период с 2	3.08.2025 п	o 22.09.2025	)	V	FDC /TD	2)					
Учет ГВС (ТВ-1)								D0	Контроль ГВС (ТВ-2) МЗ М4 dM V3 V4 dV (излив) Vподпит Т3 Т4 Р3 Р4									0-6:				
Дата	Ти	нс	M1	M2	dM	°C	°C	°C	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	,		<b>T3</b> °C	 °C	P3	P4	Qобщ
23.08.2025	час	*	112,01	T 109.18	T 2,83	70.00	65,13		кгс/см2 7,80	кгс/см2 2,90	2,83	Т	T 2.02	м3 2,90	м3	м3 2,90	м3	70.00	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
24.08.2025	24,00	k	111.79	109,18	4,64	69.86	64.91	4,87 4,95	7,80	2,90	4.64		2,83 4.64	4.74		4.74		70,00		-		0,74 0,87
25.08.2025	24,00	k	111,79	107,15	4,84	69,16	64,22	4,93	7,80	2,90	4,04		4,04	4,74		4,74		70,00				0,87
26.08.2025	24,00	*	111,55	107,16	3,78	68,81	63,85	4,94	7,80	2,90			3.78	3,87		3,87		70,00		<b>†</b>		0,84
27.08.2025	24,00	*	109,55	107,33	4,25	68,78	63,74	5,04	7,80	2,90			4,24	4,34		4,34		70,00				0,80
28.08.2025	24,00	k	109,88	106,22	3,66	69,37	64,31	5,04	7,80	2,90			3,66	3,74		3,74		70,00				0,80
29.08.2025	24,00	k	110,44	106,22	3,56	69,16	64,21	4,95	7,80	2,90			3,55	3,63		3,63		70,00				0,00
30.08.2025	24,00	*	110,15	106,90	3,25	69,83	64,92	4,91	7,80	2,90	3,25		3,25	3,32		3,32		70,00				0,76
31.08.2025	24,00	k	110,55	106.82	3,73	70,53	65,57	4,96	7,80	2,90			3.72	3,81		3,81		70,00				0,80
01.09.2025	24,00	k	110.37	106.34	4,03	71,20	66,13	5,07	7,80	2,90	4.03		4,03	4,12		4,12		70.00				0,84
02.09.2025	24,00	*	112,00	107.73	4,27	69,83	64,93	4,90	7,80	2,90	4,28		4,28	4,37		4,37		70,00				0,84
03.09.2025	24.00	*	110.22	106,51	3.71	69.90	64.92	4.98	7.80	2,90			3.72	3.80		3.80		70.00				0,80
04.09.2025	24,00	k	110,82	107,00	3,82	70,10	65,17	4,93	7,80	2,90			3,82	3,91		3,91		70,00				0,81
05.09.2025	24,00	k	111,73	107,51	4,22	70,33	65,49	4,84	7,80	2,90			4,22	4,32		4,32		70,00				0,83
06.09.2025	24,00	k	110,49	107,29	3,20	70,00	65,29	4,71	7,80	2,90	3,19		3,19	3,26		3,26	İ	70,00				0,74
07.09.2025	24,00	k	110,52	107,10	3,42	70,14	65,38	4,76	7,80	2,90	3,42		3,42	3,49		3,49	İ	70,00				0,76
08.09.2025	24,00	k	111,04	107,42	3,62	70,25	65,43	4,82	7,80	2,90	3,62		3,62	3,70		3,70		70,00				0,78
09.09.2025	24,00	k	110,76	107,51	3,25	70,81	65,95	4,86	7,80	2,90	3,25		3,25	3,32		3,32		70,00				0,76
10.09.2025	24,00	k	110,66	107,47	3,19	70,72	65,93	4,79	7,80	2,90	3,19		3,19	3,26		3,26		70,00				0,75
11.09.2025	24,00	k	110,12	106,80	3,32	70,20	65,41	4,79	7,80	2,90			3,32	3,39		3,39		70,00				0,75
12.09.2025	24,00	k	111,14	107,05	4,09	70,30	65,45	4,85	7,80	2,90			4,10	4,19		4,19		70,00				0,82
13.09.2025	24,00	k	109,86	106,46	3,40	70,21	65,31	4,90	7,80	2,90			3,40	3,48		3,48		70,00				0,77
14.09.2025	24,00	k	110,74	106,29	4,45	70,14	65,26	4,88	7,80	2,90			4,45	4,55		4,55		70,00				0,84
15.09.2025	24,00	k	110,77	106,29	4,48	70,18	65,26	4,92	7,80	2,90			4,49	4,59		4,59		70,00				0,85
16.09.2025	24,00	*	110,42	106,64	3,78	70,08	65,18	4,90	7,80	2,90	3,78		3,78	3,87		3,87		70,00				0,80
17.09.2025	24,00	*	110,54	105,81	4,73	69,92	65,02	4,90	7,80	2,90	4,73		4,73	4,84		4,84		70,00				0,86
18.09.2025																						
19.09.2025																						
20.09.2025																						
21.09.2025																1						
22.09.2025	04.00		440.74	400.00	0.04	60.00	05.00	4.00	7.00	0.00	0.04		0.04	0.00		0.00		70.00				0.00
Среднее	24,00		110,74	106,93	3,81	69,99	65,09	4,90	7,80	2,90			3,81	3,90		3,90		70,00				0,80
Итого	624,00		2879,23	2780,16	99,07						99,06		99,06	101,29		101,29						20,83
Іоказания сч	PTUNKUB H3		ит спатиа ца	HHPIA.																		

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

Дата, время	M1, T	M2, T	М3, т	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	<b>Q</b> общ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025	88503,3	85255,90	3247,47		3321,02			1817,09	18515,10
18.09.2025	91494,6	88144,90	3349,66		3425,53			1845,84	19163,10

Количество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 22,93 Гкал

**УТВЕРЖДЕНО** 120,79 м.куб.

120 час **4** Гкал

час

1,39 КУРМЕНТ ПОДПИСЯЛЬ ЭУМЕНТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный срадчет Эргиловой энориин (от абонента)

Идентификатор: ed05e17f-0b3c-432f-b941-fe8659eb22e5

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.09.25 11:18 (MSK)

Сертификат 05АС2ЕВ80035В29С8В4Е609А17D1ВF8D2В

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

Представитель теплоснабжающей организации 26.09.25 14:45 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР