

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.26, лит. Л	Договор:	36950.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 26, лит. Л	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	124665
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 219193	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1214		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0552		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2025 по 22.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.08.2025		*																				
24.08.2025		*																				
25.08.2025		*																				
26.08.2025		*																				
27.08.2025		*																				
28.08.2025		*																				
29.08.2025	12,00	*	37,36	35,79	1,57	69,95	60,74	9,21	6,80	4,90	36,86	32,93	3,93	37,66	33,58	4,08		70,02	63,91	5,80	4,90	0,48
30.08.2025	24,00		81,09	73,42	7,67	70,12	63,89	6,23	6,80	4,90	79,58	73,63	5,95	81,35	75,07	6,28		70,18	64,17	5,80	4,90	0,86
31.08.2025	24,00		82,10	73,60	8,50	70,76	64,43	6,33	6,80	4,90	80,62	73,83	6,79	82,45	75,27	7,18		70,83	64,72	5,80	4,90	0,93
01.09.2025	24,00		81,76	73,81	7,95	71,41	64,98	6,43	6,80	4,90	80,34	74,00	6,34	82,19	75,44	6,75		71,48	65,26	5,80	4,90	0,92
02.09.2025	24,00		82,53	74,26	8,27	70,02	63,73	6,29	6,80	4,90	81,11	74,43	6,68	82,92	75,87	7,05		70,09	64,01	5,80	4,90	0,92
03.09.2025	24,00		80,80	73,42	7,38	70,15	63,82	6,33	6,80	4,90	79,40	73,57	5,83	81,20	75,01	6,19		70,21	64,10	5,80	4,90	0,86
04.09.2025	24,00		81,26	74,10	7,16	70,34	64,04	6,30	6,80	4,90	79,77	74,24	5,53	81,57	75,68	5,89		70,41	64,31	5,80	4,90	0,84
05.09.2025	24,00		80,35	74,62	5,73	70,59	64,39	6,20	6,80	4,90	78,83	74,77	4,06	80,63	76,21	4,42		70,66	64,67	5,80	4,90	0,74
06.09.2025	24,00		81,06	74,16	6,90	70,24	64,14	6,10	6,80	4,90	79,52	74,30	5,22	81,32	75,74	5,58		70,31	64,41	5,80	4,90	0,81
07.09.2025	24,00		81,91	74,00	7,91	70,37	64,29	6,08	6,80	4,90	80,36	74,14	6,22	82,18	75,58	6,60		70,44	64,56	5,80	4,90	0,88
08.09.2025	24,00		81,23	74,37	6,86	70,52	64,36	6,16	6,80	4,90	79,69	74,50	5,19	81,48	75,94	5,54		70,59	64,62	5,80	4,90	0,81
09.09.2025	24,00		81,31	74,55	6,76	71,00	64,76	6,24	6,80	4,90	79,73	74,67	5,06	81,57	76,11	5,46		71,07	65,04	5,80	4,90	0,81
10.09.2025	24,00		81,37	74,31	7,06	70,91	64,76	6,15	6,80	4,90	79,79	74,45	5,34	81,65	75,89	5,76		70,98	65,04	5,80	4,90	0,82
11.09.2025	24,00		80,59	73,85	6,74	70,41	64,23	6,18	6,80	4,90	79,01	73,98	5,03	80,78	75,42	5,36		70,48	64,51	5,80	4,90	0,80
12.09.2025	24,00		80,68	74,17	6,51	70,52	64,29	6,23	6,80	4,90	79,10	74,29	4,81	80,92	75,73	5,19		70,59	64,56	5,80	4,90	0,79
13.09.2025	24,00		80,37	73,50	6,87	70,48	64,17	6,31	6,80	4,90	78,81	73,63	5,18	80,60	75,07	5,53		70,55	64,45	5,80	4,90	0,82
14.09.2025	24,00		81,04	73,44	7,60	70,33	64,07	6,26	6,80	4,90	79,43	73,55	5,88	81,23	74,99	6,24		70,40	64,34	5,80	4,90	0,86
15.09.2025	24,00		81,57	73,42	8,15	70,41	64,05	6,36	6,80	4,90	79,95	73,53	6,42	81,78	74,97	6,81		70,48	64,33	5,80	4,90	0,91
16.09.2025	24,00		80,82	73,44	7,38	70,28	63,98	6,30	6,80	4,90	79,25	73,53	5,72	81,03	74,97	6,06		70,36	64,24	5,80	4,90	0,86
17.09.2025	24,00		80,25	73,02	7,23	70,11	63,78	6,33	6,80	4,90	78,71	73,10	5,61	80,47	74,53	5,94		70,17	64,05	5,80	4,90	0,84
18.09.2025	24,00		79,64	72,76	6,88	70,10	63,63	6,47	6,80	4,90	78,11	72,82	5,29	79,87	74,24	5,63		70,16	63,91	5,80	4,90	0,83
19.09.2025	24,00		81,37	73,73	7,64	70,41	63,99	6,42	6,80	4,90	79,78	73,89	5,89	81,57	75,33	6,24		70,48	64,27	5,80	4,90	0,88
20.09.2025	24,00		81,96	73,25	8,71	70,25	63,76	6,49	6,80	4,90	80,37	73,39	6,98	82,18	74,83	7,35		70,31	64,05	5,80	4,90	0,95
21.09.2025	24,00		81,31	72,57	8,74	70,37	63,96	6,41	6,80	4,90	79,74	72,75	6,99	81,54	74,18	7,36		70,44	64,24	5,80	4,90	0,95
22.09.2025	24,00		82,51	73,66	8,85	70,30	63,91	6,39	6,80	4,90	80,96	73,85	7,11	82,78	75,29	7,49		70,37	64,19	5,80	4,90	0,96
Среднее	23,52		81,07	73,68	7,39	70,41	64,01	6,41	6,80	4,90	79,54	73,70	5,84	81,34	75,14	6,20		70,48	64,40	5,80	4,90	0,86
Итого	588,00		1986,24	1805,22	181,02						1948,82	1805,77	143,05	1992,92	1840,94	151,98						21,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.08.2025			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30.08.2025	37,36	35,79						0,44	12,00

23.09.2025 1986 1805,22 1948,82 1805,77 1992,92 1840,94 45,38 588,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 23,81 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 192,02 м.куб.

156 час 5,59 Гкал

156 час 40,04 м.куб.м

Абонент подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

2,91 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: ed05e17f-0b3c-432f-b941-fe8659eb22e5

26.09.25 11:18 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.09.25 14:45 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D