

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: ПРИБРЕЖНАЯ УЛ, Д.2/41[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44596
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.08.2025		24										31.8	65	0.7	19.79	43.6	0.6	21.4	12.01	1.202	1.202
24.08.2025		24										35.06	65.5	0.7	19.87	44.1	0.6	21.4	15.19	1.421	1.421
25.08.2025		24										33.47	65.6	0.7	19.63	44.1	0.6	21.5	13.84	1.333	1.333
26.08.2025		24										32.6	64.9	0.7	18.92	43.3	0.6	21.6	13.68	1.298	1.298
27.08.2025		24										31.8	64.5	0.7	18.76	42.5	0.6	22	13.04	1.258	1.258
28.08.2025		24										33.18	65.5	0.7	18.54	43.1	0.6	22.4	14.64	1.378	1.378
29.08.2025		24										32	65.5	0.7	18.45	43.1	0.6	22.4	13.55	1.301	1.301
30.08.2025		24										30.34	64.7	0.7	18.44	42.6	0.6	22.1	11.9	1.177	1.177
31.08.2025		24										36.7	65.7	0.7	18.43	44.1	0.6	21.6	18.27	1.599	1.599
01.09.2025		24										31.45	65	0.7	18.68	43.1	0.6	21.9	12.77	1.242	1.242
02.09.2025		24										31.59	65.9	0.7	18.74	43.6	0.6	22.3	12.85	1.267	1.267
03.09.2025		24										32.19	65.3	0.7	18.94	43.5	0.6	21.8	13.25	1.277	1.277
04.09.2025		24										32.42	65.2	0.7	18.75	43.5	0.6	21.7	13.67	1.298	1.298
05.09.2025		24										33.51	65.4	0.7	18.42	43.3	0.6	22.1	15.09	1.394	1.394
06.09.2025		24										30.64	65.5	0.7	18.14	43.5	0.6	22	12.5	1.218	1.218
07.09.2025		24										33.33	66.7	0.7	18.25	44.5	0.6	22.2	15.08	1.41	1.41
08.09.2025		24										31.56	65.4	0.7	18.19	44	0.6	21.4	13.37	1.264	1.264
09.09.2025		24										31.36	66.4	0.7	18.19	44.3	0.6	22.1	13.17	1.277	1.277
10.09.2025		24										32.59	66.5	0.7	18.25	44.7	0.6	21.8	14.34	1.348	1.348
11.09.2025		24										32.09	66.7	0.7	18.34	44.6	0.6	22.1	13.75	1.321	1.321
12.09.2025		24										30.23	65.6	0.7	18.26	43.8	0.6	21.8	11.97	1.182	1.182
13.09.2025		24										30.93	64.9	0.7	18.23	43.3	0.6	21.6	12.7	1.22	1.22
14.09.2025		24										32.62	66.5	0.7	18.73	44.3	0.6	22.2	13.89	1.336	1.336
15.09.2025		24										33.11	66.3	0.7	18.76	44.4	0.6	21.9	14.35	1.362	1.362
16.09.2025		24										32.62	65.7	0.7	18.88	44.2	0.6	21.5	13.74	1.307	1.307
17.09.2025		24										33.28	66.6	0.7	21.19	45.4	0.6	21.2	12.09	1.251	1.251
18.09.2025		24										35.62	67.2	0.7	19.83	44.9	0.6	22.3	15.79	1.503	1.503
19.09.2025		24										30.41	66.8	0.7	16.83	46.8	0.6	20	13.58	1.245	1.245
20.09.2025		24										35.05	67	0.7	21.98	46.6	0.6	20.4	13.07	1.322	1.322
21.09.2025		24										39.07	67.1	0.7	22.03	47.1	0.6	20	17.04	1.583	1.583
22.09.2025		24										32.09	66.7	0.7	18.34	44.6	0.6	22.1	13.75	1.321	1.321
Среднее												32.73	65.8	0.7	18.93	44.2	0.6	21.7	13.8		
Итого		744										1014.71			586.78				427.93	40.915	40.915
Досчёт																					
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												1014.71			586.78				427.93	40.915	40.915

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.09.24 16:58
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

