

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.29, КОРП.1[1]
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 07434
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.07	69.3	0.5	22.56	53.4	0.4	16	15.52	1.396	1.396
24.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.7	69.5	0.5	22.18	53.5	0.4	16	16.52	1.462	1.462
25.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.56	69.7	0.5	22.08	53.2	0.4	16.5	15.48	1.403	1.403
26.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.27	69.2	0.5	19.86	53.3	0.4	15.9	17.41	1.48	1.48
27.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.56	68.6	0.5	20.59	51.4	0.4	17.1	13.97	1.275	1.275
28.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.2	69.3	0.5	19.53	51.8	0.4	17.5	14.67	1.322	1.322
29.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.66	69.7	0.5	18.87	52.3	0.4	17.4	15.79	1.39	1.39
30.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.78	68.9	0.5	21.61	51.2	0.4	17.7	12.16	1.186	1.186
31.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.63	68.9	0.5	19.54	51.4	0.4	17.5	16.09	1.411	1.411
01.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.06	69	0.5	19.06	53.3	0.4	15.8	19.99	1.638	1.638
02.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.79	69.9	0.5	19.46	54	0.4	15.8	18.33	1.547	1.547
03.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.15	69.4	0.5	20.08	53.6	0.4	15.8	19.06	1.599	1.599
04.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.87	68.8	0.5	19.91	52.1	0.4	16.7	13.96	1.257	1.257
05.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.07	69.4	0.5	19.63	52.7	0.4	16.7	14.44	1.295	1.295
06.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.87	69.5	0.5	21.56	52.1	0.4	17.4	12.31	1.196	1.196
07.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.28	70.4	0.5	19.02	53.1	0.4	17.3	16.27	1.434	1.434
08.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.16	69.3	0.5	19.96	52.7	0.4	16.6	14.21	1.281	1.281
09.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.14	70.4	0.5	20.18	53.6	0.4	16.8	13.96	1.283	1.283
10.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.78	70.7	0.5	36.05	56.3	0.4	14.4	12.72	1.372	1.372
11.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.32	71.2	0.5	50.65	58	0.4	13.1	12.67	1.512	1.512
12.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.39	71	0.5	50.89	57.8	0.4	13.2	10.5	1.366	1.366
13.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.09	69.5	0.5	50.61	56.6	0.4	13	9.47	1.267	1.267
14.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.02	70.9	0.5	51.24	57.7	0.4	13.2	12.78	1.525	1.525
15.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.83	70.8	0.5	49.82	57.4	0.4	13.3	13.01	1.531	1.531
16.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.04	70.1	0.5	48.27	56.6	0.4	13.5	13.77	1.562	1.562
17.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.32	70.7	0.5	48.28	56.7	0.4	14	12.04	1.476	1.476
18.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.61	71.5	0.5	47.98	57.2	0.4	14.3	12.63	1.534	1.534
19.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.61	71.1	0.5	47.35	57	0.4	14.1	13.26	1.555	1.555
20.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.29	70.7	0.5	47.45	56.2	0.4	14.4	10.83	1.4	1.4
21.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.2	70.2	0.5	47.29	56.1	0.4	14	13.91	1.585	1.585
22.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.89	70.1	0.5	48.78	56.6	0.4	13.6	14.1	1.595	1.595
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0		46.2	69.9	0.5	31.95	54.5	0.4	15.4	14.25		
Итого		744	0							0	0	1432.18			990.33				441.85	44.134	44.134
Досчёт			0							0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0							0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0							0	0	1432.18			990.33				441.85	44.134	44.134

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.09.25 09:36
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

