

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.31, КОРП.2[2, ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-941.11
Номер прибора: 26992
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.2	71.8	0	98.35	62.6	0	9.3	7.85	1.416	1.416
24.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.59	72	0	98.13	62.6	0	9.4	8.46	1.47	1.47
25.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.78	72.2	0	97.96	62.6	0	9.6	8.82	1.508	1.508
26.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.11	71.7	0	95.11	62.2	0	9.5	10	1.553	1.553
27.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.17	71.3	0	91.29	61.5	0	9.8	9.88	1.531	1.531
28.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.15	72.1	0	89.98	61.9	0	10.2	9.17	1.516	1.516
29.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.22	72.4	0	90.06	62.1	0	10.3	7.16	1.385	1.385
30.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.98	71.6	0	89.99	61.7	0	10	7.99	1.409	1.409
31.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.9	71.4	0	90.29	61.6	0	9.8	9.61	1.51	1.51
01.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.03	71.5	0	90.77	61.6	0	9.8	8.26	1.421	1.421
02.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.51	72.5	0	90.89	63	0	9.5	8.62	1.425	1.425
03.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.47	72	0	93.14	62.2	0	9.7	8.33	1.441	1.441
04.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.4	71.4	0	92.79	61.9	0	9.6	9.61	1.512	1.512
05.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.49	72.1	0	91.53	62.4	0	9.7	8.96	1.474	1.474
06.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.02	72.2	0	91.66	62.4	0	9.7	7.36	1.364	1.364
07.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.28	73	0	91.76	63.2	0	9.8	8.52	1.459	1.459
08.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.48	72	0	91.47	62.5	0	9.5	8.01	1.384	1.384
09.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.02	73.1	0	92.67	63.4	0	9.7	8.36	1.444	1.444
10.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.48	72.8	0	92.9	63.3	0	9.6	7.58	1.38	1.38
11.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.57	73.2	0	92.13	63.4	0	9.8	7.43	1.387	1.387
12.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.12	73	0	92.28	63.2	0	9.9	7.83	1.421	1.421
13.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.56	71.6	0	91.75	62	0	9.5	7.81	1.373	1.373
14.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.55	72.9	0	93.37	63.1	0	9.8	10.18	1.584	1.584
15.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.77	72.8	0	91.34	62.8	0	10	8.43	1.465	1.465
16.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.99	72.2	0	88.65	62	0	10.1	8.35	1.435	1.435
17.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.35	72.9	0	88.46	62.6	0	10.3	8.89	1.492	1.492
18.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.88	73.8	0	87.83	63.2	0	10.6	10.05	1.6	1.6
19.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.61	73.3	0	86.82	62.6	0	10.7	8.79	1.505	1.505
20.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.34	73	0	86.69	62.4	0	10.6	9.65	1.557	1.557
21.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.48	72.3	0	86.76	62.1	0	10.2	11.72	1.666	1.666
22.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.16	72.2	0	88.71	62.1	0	10.1	9.45	1.515	1.515
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.21	72.3	0	91.47	62.5	0	9.9	8.75		
Итого		744	0			0				0	0	3106.63			2835.52				271.11	45.598	45.598
Досчёт																					
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	3106.63			2835.52				271.11	45.598	45.598

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.09.25 17:22
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

